

1.6. В сборнике 24 «Теплоснабжение и газопроводы - наружные сети»:

а) в разделе III «Сметные нормы на строительные работы»:

в подразделе 2.11 «Электрохимзащита газопроводов городов и поселков» раздела 2 «Газопроводы городов и поселков» таблицу ГЭСН 24-02-112 изложить в следующей редакции:

**Таблица ГЭСН 24-02-112      Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам**

**Состав работ:**

- 01. Разборка дорожного покрытия.
- 02. Присоединение кабеля к рельсам электросваркой.
- 03. Восстановление дорожного покрытия.

**Измеритель:**      узел  
24-02-112-01      Монтаж узла присоединения дренажной станции к рельсам

Код ресурса	Наименование элемента затрат	Ед. изм.	24-02-112-01
<b>1</b>	<b>Затраты труда рабочих</b>		<b>4,23</b>
1.1	Средний разряд работы	чел.-ч	2,8
<b>3</b>	<b>МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ</b>		
91.17.04-233	Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока)	маш.-ч	0,23
91.21.10-005	Молотки при работе от стационарных компрессорных станций отбойные пневматические	маш.-ч	0,23
<b>4</b>	<b>МАТЕРИАЛЫ</b>		
01.7.11.07-0034	Электроды сварочные Э42А, диаметр 4 мм	кг	0,1
04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0,36
20.2.10.04-0008	Наконечники кабельные медные луженные ТМЛ-70	100 шт	0,02
21.2.01.02-0148	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи медные, марка М, сечение 70 мм <sup>2</sup>	т	0,0037