

Акционерное общество  
«Российский концерн по производству электрической  
и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

23. 03. 2018

## ПРИКАЗ

№ 9/345-П

Москва

О введении в действие документации  
и об утверждении и введении  
в действие Изменения № 3  
к РД ЭО 1.1.2.25.0286-2014

Для повышения эффективности технического обслуживания и ремонта систем  
и оборудования атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом»

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Ввести в действие с 24.05.2018 документацию на техническое обслуживание  
и ремонт оборудования и систем атомных станций (далее – ремонтная  
документация, приложения 1, 2).

2. Утвердить и ввести в действие с 24.05.2018 Изменение № 3 к РД ЭО  
1.1.2.25.0286-2014 «Номенклатура групп однотипных сварных соединений и  
наплавки оборудования и трубопроводов систем АС с РУ ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и  
РБМК-1000. Требования» (введен в действие приказом ОАО «Концерн  
Росэнергоатом» от 11.03.2015 № 9/254-П; далее – Изменение № 3, приложение 3).

3. Заместителям Генерального директора – директорам филиалов АО  
«Концерн Росэнергоатом» – действующих атомных станций, руководителям  
структурных подразделений центрального аппарата АО «Концерн Росэнергоатом»  
принять ремонтную документацию (п. 1 настоящего приказа) и Изменение № 3 к  
руководству и исполнению.

4. Департаменту по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС  
(Крупский А.Г.) в срок до 24.05.2018 включить ремонтную документацию (п. 1  
настоящего приказа) в Каталог ремонтной документации АС, введенный в действие  
приказом АО «Концерн Росэнергоатом» от 27.12.2016 № 9/1755-П «О введении в  
действие Каталога ремонтной документации АС».

*50/1339/22.03*

5. Департаменту планирования производства, модернизации и продления срока эксплуатации (Максимов Ю.М.) внести в установленном порядке Изменение № 3 в Указатель технических документов, регламентирующих обеспечение безопасности на всех этапах жизненного цикла атомных станций (обязательных и рекомендуемых к использованию).

И. о. Генерального директора



А.Г. Жуков

УТВЕРЖДЕНО

приказом

АО «Концерн Росэнергоатом»

от 23.03.2018 № 9/345-П

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

к РД ЭО 1.1.2.25.0286-2014 «Номенклатура групп одностыльных сварных соединений и наплавов оборудования и трубопроводов систем АС с РУ ВВЭР-440, ВВЭР-1000 и РБМК-1000. Требования»

(введен в действие приказом ОАО «Концерн Росэнергоатом» от 11.03.2015 № 9/254-П)

В разделе 5 таблицу 5.13 дополнить новыми сведениями:

«

Условный типоразмер сварного соединения, мм *	Номинальная толщина привариваемой детали S, мм	Радиус кривизны поверхности привариваемой детали в зоне сварки R, мм	Присадочный материал, марка	Способ сварки	Условное обозначение (обозначения) сварного соединения **
Группа АА-ТР-13					
-	$10 < S \leq 50$	$50 < R \leq 250$	Св-04Х20Н10Г2Б	52	Черт. РБМК61А-10РСБ

»

И. о. заместителя директора по производству и эксплуатации АЭС – директора Департамента по техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС



К.А. Галанцев