

Поправка к ГОСТ 33984.1—2016 (EN 81-20:2014) Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Раздел 3. Статья 3.27	опускания кабины	опускания и подъема кабины
Подпункт 5.2.5.7.2, перечисление с)	должен быть равен	должен быть, за исключением случаев применения механического устройства по 5.2.5.7.5, равен
Подпункты 5.2.5.7.5, перечисление а); 5.2.5.8.3, перечисление а)	<i>с любой скоростью вплоть до номинальной скорости</i>	<i>со скоростью согласно 5.12.1.5.2.1 перечисление е)</i>
Подпункт 5.2.6.4.3.3, перечисление с)	не открываться внутрь кабины	не открываться наружу кабины
Подпункт 5.3.6.2.2.1, перечисление б)	Защитное устройство может	Защитное устройство, обеспечивающее открытие дверей при наличии препятствия в проеме, может
Подпункт 5.3.9.3.2, первый абзац	вертикально на створке или на портале	на вертикальной плоскости створки или портала
Подпункт 5.4.2.3.2, второй абзац	на стенке кабины	на любой поверхности кабины
Подпункт 5.9.2.2.2.3, перечисление б)	электрические устройства	электрические устройства цепи электропитания тормоза
Подпункт 5.9.2.7.2, перечисление а)	40 с	45 с
Подпункт 5.10.6.3.1, первый абзац	механической защитой	механической защитой, например, применением двойной изоляции или прокладкой в пространствах, недоступных для людей
Подпункт 5.11.2.1.1, первый абзац	немедленно	—
Подпункт 5.12.1.5.2.1, перечисление и)	если на этих постах управления одновременно не нажаты одни и те же кнопки	—
Подпункт 5.12.1.5.2.3, первый абзац	положении кнопки «ход» (RUN)	положении кнопки «ход» (RUN) и кнопки направления движения
Подпункт 5.12.1.6.1 перечисление с, позиция 1)	остаются действующими	должны быть невозможными
позиция 2)	а кнопки «верх/вниз/ход» режима «Ревизия» становятся действующими	—

(ИУС № 8 2019 г.)