



ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 марта 2019 г. № 248

МОСКВА

О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации

Правительство Российской Федерации **п о с т а н о в л я е т :**

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 "О противопожарном режиме" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 19, ст. 2415; 2014, № 9, ст. 906; 2015, № 46, ст. 6397; 2016, № 40, ст. 5733; 2017, № 48, ст. 7219; 2018, № 3, ст. 553).

Председатель Правительства
Российской Федерации



Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 7 марта 2019 г. № 248

**ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Правила противопожарного режима
в Российской Федерации**

1. В абзацах первом и втором пункта 21 слова "зданий и сооружений" заменить словами "объектов защиты".

2. В пункте 61:

в абзаце втором слова "зданий и сооружений" заменить словами "объектов защиты";

в абзаце третьем слова "На объекте защиты" заменить словами "В зданиях и сооружениях".

3. Пункт 70 дополнить абзацем следующего содержания:

"Руководитель организации обеспечивает железнодорожный подвижной состав огнетушителями по нормам согласно приложению № 2¹, а также обеспечивает соблюдение сроков их перезарядки, освидетельствования и своевременной замены, указанных в паспорте огнетушителя."

4. Пункт 83 дополнить подпунктом "и" следующего содержания:

"и) чистить котел при открытой двери тамбура в железнодорожном подвижном составе при движении."

5. Раздел XI дополнить пунктом 288¹ следующего содержания:

"288¹. Пассажиры вагонов, локомотивы и моторвагонный подвижной состав обеспечиваются средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее одного средства на каждого работника поездной бригады и не менее одного средства на каждого работника локомотивной бригады."

6. Наименование приложения № 1 после слов "автозаправочных станций" дополнить словами "и железнодорожного подвижного состава".

7. Наименование приложения № 2 после слов "автозаправочных станций" дополнить словами "и железнодорожного подвижного состава".

8. Дополнить приложением № 2¹ следующего содержания:

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2¹
к Правилам противопожарного режима
в Российской Федерации

Н О Р М Ы

обеспечения огнетушителями железнодорожного подвижного состава

Наименование объекта защиты	Измеритель	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага	Количество (не менее, штук)
Электровозы	секция	А, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2
Тепловозы	секция	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2
Газотурбовозы	секция	А, В, С, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	2
Электропоезда, дизель-поезда, дизель- электропоезда				
9- и 12-вагонные	поезд	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	6
4- и 8-вагонные	поезд	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	4
Рельсовые автобусы, автоматрисы				
1- и 2-вагонные	поезд	А,В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2

Наименование объекта защиты	Измеритель	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага	Количество (не менее, штук)
2- и 4-вагонные	поезд	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	4
Рефрижераторные секции	секция	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2
Пассажирские вагоны				
Вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров	вагон	А, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	1
			34В, С, Е	2
Багажные, почтовые	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	2
			34В, С, Е	1
Вагоны-рестораны	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	3
			34В, С, Е	2
Двухэтажные вагоны, предназначенные для перевозки пассажиров	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	2
			34В, С, Е	3
Двухэтажные вагоны-рестораны	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	3
			34В, С, Е	3
Вагоны служебно- технические, служебные, испытательные и измерительные лаборатории	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, С, Е	2
			34В, С, Е	1

Наименование объекта защиты	Измеритель	Класс пожара	Огнетушители с рангом тушения модельного очага	Количество (не менее, штук)
Специальные вагоны пассажирского типа	вагон	А, В, Е	2А, 55В, С, Е или 55В, Е	2

Примечание. В железнодорожном подвижном составе, в котором находятся разные виды горючего материала и возможно возникновение различных классов пожара, используются универсальные по области применения огнетушители."