

Изменение № 1 к СП 256.1325800.2016 «Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа»

Утверждено и введено в действие приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации (Минстрой России)

от 26 декабря 2017 г. № 1721/пр

Дата введения 2018-06-27

5 Искусственное освещение

Пункт 5.2.1

Абзац второй и таблицы 5.1 и 5.2 исключить. Третий абзац изложить в редакции :

«Освещенность в помещениях жилых и общественных зданий принимается согласно СП 52.13330

5.3 Источники света

Пункт 5.3.7 изложить в новой редакции:

«п. 5.3.7 Источники света для общего освещения помещений общественных зданий в зависимости от разряда зрительных работ и требований к цветоразличению следует выбирать в соответствии с СП 52.13330.

Для общего освещения учреждений дошкольного образования, а также в основных функциональных помещениях лечебно-профилактических учреждений следует применять источники света в соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

В качестве источников света в учреждениях общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций применяются люминесцентные лампы (кроме галофосфатных), светодиоды и иные источники света в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими нормами и правилами, устанавливающими требования к искусственному освещению, и в соответствии с [2].».

Технический редактор *В.Н. Прусакова*
Корректор *О.В. Лазарева*
Компьютерная верстка *А.Н. Золотаревой*

Сдано в набор 09.02.2018. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал. Усл. печ. л. 0,23.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком свода правил