

Автономная некоммерческая организация  
«НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР  
СЕРТИФИКАЦИИ  
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ «ИСЭП»  
(АНО «НТЦСЭ «ИСЭП»)

ТК 452 «Безопасность аудио-, видео,  
электронной аппаратуры, оборудования  
информационных технологий и  
телекоммуникационного оборудования»

ул. Большая Пушкарская, д.21, литера «А»,  
помещение 4Н, Санкт-Петербург, 197198, Россия,  
Телефон/факс: 8-812-232-7352, 8-812-230-52-29  
E-mail: [Certis@list.ru](mailto:Certis@list.ru) <http://certis.ru>  
ОКПО 46977705 ИНН 7813102820  
КПП 781301001 ОГРН 1037828036729

« 25 » октября 2017 г. № 252/ТК 452  
На № 21-241017 от «24» октября 2017 г.

┌Об устранении ошибки, допущенной ┐  
в тексте ГОСТ Р МЭК 60085—2011

Уважаемые коллеги!

Сообщаю вам, что ТК 452 рассмотрел ваше обращение (исх.№21-241017 от 24.10.2017 г.) об ошибке в тексте ГОСТ Р МЭК 60085—2011 и сообщает, что имеющая место ошибка, допущенная при разработке вышеуказанного стандарта будет исправлена в соответствии с правилами, установленными ГОСТ Р 1.2—2016 путем внесения поправки.

В текст пункта 3.1 будет внесена следующая поправка.

Текст пункт 3.1	
Имеется	Должно быть
3.1 <b>электрический изоляционный материал; ЭИМ</b> [electrical insulating material (EIM)]: Твердый или текучий материал с ничтожно малым электрическим сопротивлением или простая комбинация таких материалов, используемые для разделения проводящих частей с различными электрическими потенциалами в электротехнических устройствах.	3.1 <b>электрический изоляционный материал; ЭИМ</b> [electrical insulating material (EIM)]: Твердый или текучий материал с ничтожно малой электрической проводимостью или простая комбинация таких материалов, используемые для разделения проводящих частей с различными электрическими потенциалами в электротехнических устройствах.



Председатель ТК 452

Г.С.Заргарьянц

Исп. Романенко Е.С. 8(812) 2305229