

«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ЗАО «Институт «СЗЭМП»

В.Д. Щеглов

27 августа 2015 г.



ПОПРАВКА

ОКС 23.040.01
27.120.01

к СТО 79814898 125–2009 «Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²). Тройники сварные переходные. Конструкция и размеры»

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Таблица 1, типоразмер тройника 090 (лист 13), графа «Масса»	146,5	103,2
Таблица 1, типоразмер тройника 091 (лист 13), графа «Масса»	103,2	146,5
Таблица 1, типоразмер тройника 187 (лист 25), графа «Н»	670	620
Таблица 1, типоразмер тройника 201 (лист 25), графа «S»	–	20
Таблица 2, типоразмер тройника 035 (лист 34), графа «Поз.2, Штуцер»	2-039	2-029
Таблица 2, типоразмер тройника 051 (лист 35), графа «Поз.3, Кольцо подкладное»	3-06	3-05
Таблица 2, типоразмер тройника 089 (лист 38), графа «Поз.2, Штуцер»	2-072	2-071
Таблица 2, типоразмер тройника 090 (лист 38), графа «Поз.2, Штуцер»	2-071	2-073
Таблица 2, типоразмер тройника 091 (лист 38), графа «Поз.2, Штуцер»	2-071	2-073
Таблица 2, типоразмер тройника 092 (лист 38), графа «Поз.2, Штуцер»	2-072	2-074
Таблица 2, типоразмер тройника 093 (лист 38), графа «Поз.2, Штуцер»	2-072	2-074
Таблица 2, типоразмер тройника 094 (лист 38), графа «Поз.2, Штуцер»	2-072	2-074
Таблица 2, типоразмер тройника 105 (лист 39), графа «Поз.2, Штуцер»	2-071	2-073
Таблица 2, типоразмер тройника 106 (лист 39), графа «Поз.2, Штуцер»	2-072	2-074

Исполнитель

Начальник отдела обеспечения качества,
лицензирования и стандартизации

(812) 326-56-70

И.А.Головин