

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 СТО 79814898 122–2009 Детали и элементы трубопроводов атомных станций из коррозионно-стойкой стали на давление до 2,2 МПа (22 кгс/см²). Штуцеры. Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие приказом

от 26 сентября 2013 г. № 41-у

Дата введения – 2013–10–01

Предисловие пункт 4. Заменить слово «Вводится» на «Введен».

Рисунок 1. Исключить виды «До рассверловки» и «После рассверловки».

Таблицу 1 изложить в новой редакции (прилагается).

Пункт 3.3: Исключить второй абзац.

Таблица 1

Размеры в миллиметрах

Обозначение	PN	DN	Размеры присоединяемых труб DN×S	D	d		d _в	Масса*, кг
					Номинальный	Пред. откл.		
01	25	6	10×2,0	12	4	-0,04 -0,12	6	0,06
02		10	14×2,0	18	7	-0,05 -0,15	10	0,14
03		15	18×2,5	22	10		13	0,20
04		20	25×3,0	28	15	-0,06 -0,18	19	0,29
05		25	32×2,5	38	24	-0,07 -0,21	28	0,50
06		32	38×3,0	42	28		33	0,55
07		50	57×3,0	63	47	-0,08 -0,25	52	1,17

* Масса приведена для справок.