


УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра нефте-
перерабатывающей и нефтехимичес-
кой промышленности СССР

 Л.А. Бычков
"12" июня 1984 г.

СОГЛАСОВАНО

Госгортехнадзором СССР
письмо от 21 мая 1984 г.
№07-20/94/151

СОГЛАСОВАНО

ЦК профсоюза рабочих химической и
нефтехимической промышленности
постановление №35 от 09.07.84.

Изменения и дополнения
к Правилам безопасности при эксплуатации
нефтегазоперерабатывающих заводов /ПТБ НП-73/

Пункт 624. Текст первого и второго абзацев изложить в сле-
дующей редакции:

"Установки периодического действия по получению битума дол-
жны быть оборудованы:

- блокировкой, допускающей подачу воздуха в кубы-окислители
только при достижении уровня продукта в нем не менее 2 м;

блокировкой, обеспечивающей автоматическое отключение под-
чи воздуха в кубы при:

- повышении температуры жидкой фазы в них выше 270°C /для
высокоплавких битумов - выше 320°C /;

- достижения максимального уровня продуктов в кубе;

- снижение разности температур между жидкой и паровой фаза-
ми до 15°C и ниже /для высокоплавких битумов - до 20°C и ниже/;

- создании давления в кубе, равном 90% от установочного дав-
ления предохранительного устройства /предохранительного клапана/;

взрывного клапана, предохранительной мембраны, разрывной пластины и т.д./;

- концентрации свободного кислорода в горячих газах окисления выше 8% объемах;

- концентрации свободного кислорода в охлажденных газах окисления выше 10%".

Пункт 931. Изложить в редакции : "Хранение смазочных масел в насосных разрешается в количестве не более 20 л в негорюемых шкафах или в ящиках с плотно закрывающимися крышками".

Пункт 937. Текст второго предложения этого пункта изложить в редакции:

"На выкидных трубопроводах центробежных насосов, за исключением насосов, перекачивающих суспензию карбамида, должны быть установлены обратные клапаны".