

Изменение № 1 ГОСТ 24183—80 Кабели силовые для стационарной прокладки. Общие технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 19.03.81 № 1437 срок введения установлен

с 01.01.82

На обложке и первой странице обозначения стандарта дополнить обозначением: (СТ СЭВ 71—74 и СТ СЭВ 2128—80).

Вводная часть. Последний абзац изложить в новой редакции:

«Стандарт полностью соответствует стандартам МЭК 55—1, 55—2 (1978 г.), 502 (1978 г.) и СТ СЭВ 71—74, СТ СЭВ 2128—80».

Пункт 2.2.18. Первый абзац дополнить словами:

«Маркировка расцветкой должна быть устойчивой, нестираемой и различимой. Маркировка должна производиться одно- или двухцветной расцветкой изоляции, ее поверхности или при помощи цветных лент на жилах. Маркировка

(Продолжение см. стр. 112)

(Продолжение изменения к ГОСТ 24183—80

цифрами производится печатанием или тиснением. Маркировка печатанием или тиснением должна быть отчетливой. Цвет цифр должен отличаться от цвета жилы. Цифры на отдельных жилах кабеля должны иметь одинаковый цвет»;

девятый абзац дополнить словами: «В качестве двухцветной маркировки расцветкой применяется только комбинация цветов зелено-желтого»;

пункт дополнить новым абзацем:

«Одножильные кабели могут быть маркированы любым цветом, если в стандартах или технических условиях на кабели определенных марок не предусмотрен конкретный цвет».

Пункт 5.2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 12177—78 на ГОСТ 12177—79.

Пункт 5.2.3. Заменить ссылки: ГОСТ 20580.0—75 на ГОСТ 20580.0—80, ГОСТ 20580.2—75 на ГОСТ 20580.2—80, ГОСТ 20580.6—75 на ГОСТ 20580.6—80, ГОСТ 20580.7—75 на ГОСТ 20580.7—80.

(ИУС № 7 1981 г.)