



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

26.11.2014 № 577237-13-5-02 Руководителю интернет-проектов,
На № б/н от 18.10.2014 г. отдел информационного развития,
CSoft Development

На Ваш запрос сообщаем следующее.

В формуле А.2 Приложения А СП 12.13130.2009 допущена техническая ошибка. Вместо словосочетания «где M – молярная масса, $\text{м}^3 \cdot \text{кмоль}^{-1}$ » следует записать «где M – молярная масса, $\text{кг} \cdot \text{кмоль}^{-1}$ ». Указанная техническая ошибка будет устранена при очередном пересмотре свода правил.

Заместитель начальника института –
начальник НИЦ ППиПЧСП

И. Р. Хасанов