

Наименование члена СРО, в отношении которого назначена проверка:

ОГРН: _____ ИНН _____ Номер свидетельства о допуске: _____

Сведения об объекте:

Основание для проведения проверки:

№ _____ от _____

Тип проверки (нужное подчеркнуть):

Выездная

Документарная

КАРТА КОНТРОЛЯ

**соблюдения требований СТО НОСТРОЙ 2.15.3 – 2011 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Устройство систем отопления, горячего и холодного водоснабжения. Общие технические требования»
при выполнении видов работ: Устройство и демонтаж системы водопровода и канализации;
Устройство и демонтаж системы отопления**

Обозначения и сокращения:

ПД – проектная документация

ППР – проект производства работ

РД – рабочая документация

СОГиХВС – системы отопления, горячего и холодного водоснабжения

№ п.п.	Элемент контроля	Требования, предъявляемые при проведении работ	Результат		Приложения, примечания
			Норма	Фактически представлено	
Этап 1: Подготовительный работы					
1.1	СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011	Наличие оригинального документа	Имеется в наличии		
1.2	РД (ПД)	Наличие комплекта документов (схем и чертежей со штампом «К производству работ»)	В соответствии с СП 48.13330.2011, п. 7.1.1		
1.2	ППР	Наличие комплекта ППР	В соответствии с СП 48.13330.2011, п.п.5.7.3-5.7.10		
1.3	Журналы производства работ	Наличие общего (или специального) журнала работ	Соответствие требованиям РД 11.05.2007		
1.4	Применяемые материалы, оборудование, сетевое оборудование	Наличие паспортов и сертификатов на материалы и оборудование (проверка на соответствие требованиям РД)	Перечень материалов и оборудования, паспорта, и сертификаты.		
Этап 2: Проведение монтажных работ					
2.1	Скрытые работы	Наличие: 1) актов освидетельствования скрытых работ; 2) актов гидростатических и манометрических испытаний (при необходимости)	В соответствии с п. 5.3.8. СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011: - акты освидетельствования скрытых работ по РД 11-02-2006, Приложение №3; - акты испытаний (при необходимости) по СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Приложение В		

2.2	Монтажные работы по РД(ПД)в	Наличие записей в журналах работ. Наличие актов испытаний	Записи в журнале работ. Акты испытаний		
2.2.1	Соединения узлов систем СОГиХВС	Герметичность соединений. Наличие актов гидростатических и манометрических испытаний	В соответствии с п.п.4.6.-4.9, 5.1.2, 5.3.1 СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011		
2.2.2	Прокладочный материал при установке элементов систем СОГиХВС	Наличие прокладочного материала	Записи в журнале работ. В соответствии с п.п.5.1.5, 5.2.4 СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011		
2.2.3	Крепления узлов СОГиХВС	Наличие и качество креплений	Записи в журнале работ. В соответствии с п.п. 5.3.3.-5.3.6. и 5.5.8-5.5.11 СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011		
2.2.4	Сварные стыки СОГиХВС	Герметичность сварных стыков отдельных узлов. Наличие актов испытаний (при необходимости)	Записи в журнале работ. В соответствии с п.п.5.1.9., 5.1.11, 5.1.12 СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011. Акты гидростатических и манометрических испытаний (при необходимости)		
2.2.5	Изолирование, обработка и окраска трубопроводов	Наличие на трубопроводе изоляционного материала, обработки и окраски.	Записи в журнале работ. В соответствии с РД (ИД) (монтажной схемой)		
Этап 3. Промежуточные испытания участков СОГиХВС					
3.1	Трубопроводы СОГиХВС	Герметичность трубопроводов (каждого собранного трубопровода)	Акты гидростатических и манометрических испытаний		

Этап 4 Пусконаладочные работы					
4.1	Индивидуальные испытания	Соответствие достигнутых параметров (расхода, температуры, давления, акустической нагрузки) РД (ПД)	Акты индивидуальных испытаний. В соответствии с СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Приложение Г		
Этап 5 Сдача инженерной системы					
5.1	Исполнительная документация (чертежи)	Наличие чертежей в составе исполнительной документации	Комплект чертежей		
5.2	Исполнительная документация (скрытые работы)	Наличие актов скрытых работ в составе исполнительной документации	Акты освидетельствования скрытых работ по РД 11-02-2006, Приложение №3		
5.3	Исполнительная документация (промежуточные и индивидуальные испытания)	Наличие актов промежуточных и индивидуальных испытаний в составе исполнительной документации	Акты гидростатических и манометрических испытаний по СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 Приложение В		
5.4	Акты приемки	Наличие актов приемки СОГиХВС	Акт приемки СОГиХВС, с указанием параметров, подтверждающие факт ее работоспособности (СТО НОСТРОЙ 2.15.3-2011 (Приложения Д,Е))		

5.5	Свидетельство о допуске, сертификаты и паспорта установленного оборудования	Наличие в составе исполнительной документации	Свидетельство о допуске в эксплуатацию, сертификаты и паспорта установленного оборудования		
-----	---	---	--	--	--

Заключение (нужное подчеркнуть):

1. Требования СТО НОСТРОЙ 2.15.3 соблюдены в полном объеме.
2. Требования СТО НОСТРОЙ 2.15.3 соблюдены не в полном объеме.

Рекомендации по устранению выявленных несоответствий:

Настоящая карта составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны.

Приложения: _____ на ____ л.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Эксперт

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Фамилия, Имя, Отчество

Подпись

Дата «__» _____ 20__ г.