

Изменение №6

Группа В 09

РТМ 108.020.26-77

"Турбины паровые, газовые
и гидравлические.

Основные положения по
контролю качества сварных
соединений"

Указанием Министерства тяжелого, энергетического и транспорт-
ного машиностроения

от 28 июня 1988г. № ВА-002/7514 --- срок введения

с 01.07.88

На первой странице руководящего технического материала
срок действия " до 01.07.88" заменить на "до 01.01.91"

Изложить в новой редакции:

п.2.1. Группы сварных соединений в зависимости от степени их от-
ветственности рекомендуется назначать в соответствии с табл.1.

п.2.2. Установление групп сварных соединений производится раз-
работчиком чертежей.

Допускается дифференциация групп сварных соединений в пре-
делах одной сборочной единицы в зависимости от степени ответвен-
ности сварных соединений.

п.3.4. Методы контроля, условные обозначения категории приемочного
контроля и полноту охвата контролем рекомендуется назначать в со-
ответствии с табл.4 и 5.

Конкретные методы и полнота охвата контролем, из числа ре-
комендуемых в табл. 4 и 5, устанавливается разработчиком чертежей
турбин по согласованию с отделом главного сварщика и службами пред-
приятия-изготовителя, осуществляющими контроль.