

Изменение № 4 ГОСТ 19500—74 Клапаны обратные подъемные муфтовые и фланцевые из серого чугуна на  $P_y$  1,6 МПа (16 кгс/см<sup>2</sup>)

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 17.01.83 № 212 срок введения установлен

с 01.07.83

Пункт 1.2. Таблица 1. Заменить ссылку: ГОСТ 10007—72 на ГОСТ 10007—80.

Пункт 2.2 изложить в новой редакции: «2.2. Клапаны относятся к классу восстанавливаемых изделий.

*(Продолжение см. стр. 96)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 19500)*

Средний срок службы до списания — не менее 5 лет.

Средний ресурс до списания — не менее 5000 циклов.

Для клапанов, которым в установленном порядке присвоен государственный Знак качества, средний срок службы до списания исполнений 5, 6, 7 и 8 — не менее 7 лет; средний ресурс до списания исполнений 5, 6 — не менее 6000 циклов».

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.4: «2.4. Требования безопасности — по ГОСТ 12.2.063—81».

(ИУС № 5 1983 г.)