

О П Е Ч А Т К И

Страница	Колонка	Строка	Напечатано	Следует читать
12	левая	4-я снизу	60°	80°
33	левая	22-я и 21-я снизу	цели, а также нулевые провода,	цели.
42	правая	25-я сверху	однако же	однако не
43	левая	20-я снизу	в закрытую пыленепроницаемую	в закрытую или пыленепроницаемую
43	правая	31-я сверху	во время работы	во все время работы

П О П Р А В К А

На стр. 33 п. 3.146 следует читать:

- 3.146.** Заземление электрооборудования в одно-, двух- и трехфазных цепях в сетях с глухо заземленной нейтралью во взрывоопасных помещениях всех классов должно осуществляться с применением специальной третьей или четвертой жилы кабеля или провода.