

Поправка к СН 351—66

Согласно сообщению Отдела технического нормирования и стандартизации Госстроя СССР в «Указания по выбору и применению установочных проводов» (СН 351—66) внесена поправка.

К п. 16. Подпункт «г» пункта изложен в следующей редакции:

«г) непосредственно по деревянным основаниям — в детских и лечебных учреждениях, зрелищных предприятиях, дворцах культуры, клубах, школах и школах-интернатах (допускается открытая и скрытая прокладка проводов в указанных зданиях по оштукатуренным деревянным основаниям);»

Известник-Бюлетень строит. техники №6, 68г. 7 с. 7.