



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ
(ГОССТРОЙ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
(ФАУ «ФЦС»)

ул. Строителей, дом 8, корп. 2, Москва, 119311
тел. (985) 991-40-70, (495) 502-67-45, факс (495) 930-64-69,

E-mail: fcc@certif.org <http://www.certif.org>

Адрес для почтовых отправлений:

119311, г. Москва, а/я 19

23 ИЮЛ 2013 № 507/9

На № _____ от _____

Генеральному директору
ООО «Диарс»

А.П.Тюрюмину

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») в ответ на Ваше письмо от 19 июня 2013 г. № 15 сообщает.

Указанная Вами ссылка [15] в СП 113.13330.2012 «СНиП 21-02-99* Стоянки автомобилей» является опечаткой. По вопросу Правил пожарной безопасности следует использовать ссылку [4] ППБ 01-03.

Директор

Т.И. Мамедов