

СОГЛАСОВАНО

Министерство энергетики
и электрификации СССР

Заместитель начальника
Главного Технического
управления

Письмо № 8-7/8 Д.Я.Шамараков
24 января 1978 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель министра
энергетического ма-
шиностроения

_____ Ю.В. Котов

16 марта 1978 г.
со сроком введения
01. 04 1978 г.

Группа В25

ИЗМЕНЕНИЕ № 2 ОСТ 24.838.16-74 "Аппараты золосмыльные.
Основные параметры и размеры. Технические требования."

Стр. 2 заменена новой.




Черт.2 в таблице "Обозначение сплава" заменить на
"Обозначение сопла".

Раздел 2 "Технические требования" дополнить пунктом 2.14.

"2.14. По требованию заказчика установка лопки и сопла
может производиться при монтаже по месту".

Индекс, номер и дата государственной регистрации

ОСТ 24.838.10-74 Стр. 2



	Размеры, мм								
	B*	L	D ₁	d ₁	B	h*	L ₁ *	L ₂	L ₃
A3-370	410	690	370	152	130	115	315	310	250
A3-520	560	960	520	212	215	150	490	425	300
A3-750	790	1380	750	317	300	180	705	610	450

Размеры B, h и L₁ уточняются при разработке рабочих чертежей.

1-корпус; 2-люк; 3-крышка; 4-патрубок подводящий; 5-сепло; 6-сливная труба.

Черт. 1

