

Изменение № 2 главы СНиП II-Г.7-62

Приказом Госстроя СССР от 21 июля 1965 г. № 117 утверждено и с 1 октября 1965 г. введено в действие изменение № 2 главы СНиП II-Г.7-62 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Нормы проектирования.»

К п. 3.18. Подпункт «б» дополнен следующими словами:

«применение систем отопления, в которых дополнительно потери тепла превышают 10%, не допускается».

К п. 3.72. Первый абзац пункта изложен в следующей редакции:

«У отопительных приборов должна предусматриваться установка арматуры, обеспечивающей монтажную и эксплуатационную регулировку, или автоматических комнатных терморегуляторов».

К п. 6.2. Первый абзац пункта дополнен следующими словами:

«На вводах тепловых сетей в здания следует предусматривать установку тепломеров. Тепловые вводы должны быть, как правило, автоматизированы».