

Изменение № 2 главы СНиП II-Г. 8-62

/ДК 696.41/083.74/

БСТ № 10, 1965 г. е. 13

Приказом Госстроя СССР от 21 июля 1965 г. № 119 утверждено и с 1 октября 1965 г. введено в действие изменение № 2 главы СНиП II-Г.8-62. «Горячее водоснабжение. Нормы проектирования».

К п. 8.3. Пункт дополнен следующими словами:
«Подачу и выключение воды в душевых установках общего пользования (например, в банях, в душевых

промышленных предприятий, душевых павильонах и т. п.) необходимо автоматизировать.»

К п. 8.13. Пункт дополнен следующими словами:
«При централизованном горячем водоснабжении жилых зданий следует на ответвлениях трубопроводов в каждую квартиру предусматривать установку горячеводных водомеров.»