

О П Е Ч А Т К И

в СП 52.13330.2011 «СНиП 23-05-95* Естественное и искусственное освещение»

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|--|---|--|
| Стр. 2, 8-я строка сверху | ...30; 50... | ...30; 40; 50... |
| Стр. 3, таблица 1, 1-я строка после головки, 7-я графа | 500 | 5000 |
| Стр. 7, 1-е примечание к табл. 2 3-е примечание к табл. 2 | 7.24 и 7.25 дана в приложении К | 7.20 и 7.21 дана в приложении Б |
| Стр. 8, примечание 3 к таблице 3 | указанные в гр. 2 | указанные в гр. 4,5 |
| Стр. 10, 1-я строка сверху | по СП | по СП [8] |
| Стр. 15, п. 7.10, 1-я строка сверху | не должна превышать | не должна быть менее |
| Стр. 19, п. 7.24, 3-я строка сверху | на высоте 1,5 м | на высоте 1,2 м |
| Стр. 23, таблица 15, категория А, 5-я графа | 0,7 | 0,6 |
| Стр. 29, п. 7.73, 1-я и 2-я строки п. 7.78, 2-я строка сверху | в соответствии с 7.114—7.116 согласно [3] | в соответствии с 7.115—7.121 согласно [4] |
| Стр. 34, п. 7.98, 2-я строка сверху | соответствовать таблице 27. | соответствовать таблице 30. |
| Стр. 38, 7-я строка сверху | 50 кд/м ² или 10 кд/м ² | 10 кд/м ² или 2 кд/м ² |
| Стр. 59 — 60, сноска к таблицам 3.1, 3.2 и приложению И | ламп [1]. | ламп. |

О П Е Ч А Т К И

в СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы»

| В каком месте | Напечатано | Должно быть |
|---|---|---|
| Стр. 1—65, колонтитул | СП 62.13330.2010 | СП 62.13330.2011 |
| Стр. 1, 4-я строка сверху | Дата введения 2011-05-2011 | Дата введения 2011-05-20 |
| Стр. 22, п. 6.33, 3-я строка сверху | В ₄ | В4 |
| Стр. 25, п. 7.1, 2-й абзац, 4-я строка сверху | жилых многоквартирных, в том числе этажностью выше 10 этажей, многоквартирных | жилых многоквартирных, многоквартирных |
| Стр. 32, 2-я строка сверху | в таблице 8 | в таблице 7 |
| Стр. 56, таблица В.1, поз. 7, 3-я графа | 0,2 | 2,0 |
| Стр. 57, поз. 15 | Фундаменты опор воздушных линий электропередачи напряжением | Фундаменты опор воздушных линий электропередачи |