

СОГЛАСОВАНО


Трест "Совзкотлокомплект"
Управляющий трестом

№ 114-10 И.Ф. Григорьев
" 14 " сентября 1982 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра
энергетического машиностроения


" 14 " И 1982 г. В.М. Валичко

со сроком введения

01.01.83

Группа Е26

ОСТ 108, 271, 107-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДУШНЫЕ.

СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ ДЛИНОЙ 3000 мм

Конструкция в размерах

На первой странице стандарта срок окончания действия заменить:
01.01.83 на 01.01.88.

На полях первой страницы внести отметку "Проверен в 1982г.

Пункт 3 изложить в новой редакции: "3. Материал тепловых
трубок - труба ДКРМ 16х1х3000 Л0 70-I ГОСТ 21646-76. Допускается
для применения трубок из латуни марки Л68 ГОСТ 21646-76 и
ГОСТ 494-76".

Таблица 2, Поз.5. Заменить ссылку:
ГОСТ 494-69 на ГОСТ 21646-76.

Репропринт. ИПО ЦКТИ. Тираж 1000. Заказ 596 1983 г.

Печатка. ИПО ЦКТИ. Тираж 100. Заказ 101 1983 г.