

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.369.104-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ.
СИСТЕМЫ, ТРУБНЫЕ.
РЕШЕТКИ ОПОРНЫЕ.
Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие указанием Министерства тяжелой, энергетического и транспортного машиностроения от 28.12.87 № ВМ-002-1/5843

Дата введения


01.01.88

Продлить срок действия стандарта до 01.01.93.

Таблица I. Ввести графу "В"; графы "Д", "S", "a", "a₂", "Масса, кг" изложить в следующей редакции:

Д	S	a	a ₂	Масса, кг	В
296	5	15	26	1,53	260
390	5	15	26	2,40	340
448	5	16	27	2,35	380
494	5	16	20	3,40	430
595	5	16	33	5,20	540
690	8	20	20	10,60	-
790	8	20	31	13,20	-

Чертеж дополнить размером "В":



ГР 80.3947/02 01.03.88