

СОГЛАСОВАНО


Трест "Совхозтехкооплест"  
Управляющий трестом

№ 114-10 И.Ф. Григорьев  
" 14 " сентября 1982 г.

ИЗМЕНЕНИЕ № I

УТВЕРЖДАЮ

Первый заместитель министра  
энергетического машиностроения

  
" 14 " сентября 1982 г. В.М. Величко

со сроком введения

01.01.83

Группа Е26

ОСТ 109.369.101-76

ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ,

СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ, ДОСКИ ТРУБНЫЕ  
ПЕРЕДНИЕ.

Конструкция в размер

---

На первой странице стандарта срок окончания действия заменить:  
01.01.83 на 01.01.89.

На илменем поле первой страницы ввести отметку "Проверен в  
1982г."

Таблица I:

в графе  $a_1$  четвертую и шестую строку сверху заменить: 20 на 31.

в графе  $a_2$  четвертую и шестую строку сверху заменить: 31 на 20.

В чертеже размер  $Z$  отв.  $\varnothing 16,2A_5$  заменить на  $Z$  отв.  $\varnothing 16,2 H12$ .

---

Госапринт. НПО ЦКТИ. Тираж 1000. Заявка 595 1983 г.

---

Допечатка. НПО ЦКТИ. Тираж 100. Заказ 120 1989 г.