

УДК 621.643-2:696.463.5

Группа Е26

ИЗМЕНЕНИЕ № 3

ОСТ 108.369.105-76
ПОДОГРЕВАТЕЛИ ПАРОВОДЯНЫЕ
СИСТЕМЫ ТРУБНЫЕ.
РЕШЕТКИ ОПОРНЫЕ
Конструкция и размеры

Утверждено и введено в действие Указанием Комитета Российской Федерации по машиностроению № от

Дата введения 01.07.93

Продлить срок действия стандарта до 01.07.98.
На С.1 под наименованием стандарта внести код ОКП: "ОКП 31 I356".

Пункт 2 дополнить словами: "Неуказанные предельные отклонения размеров: k I6; $\pm \frac{УТ16}{2}$

Пункт 4. Заменить: "ГОСТ 380-71" на "ГОСТ 380".

Табл. I. Изложить в новой редакции:

Таблица I

Размеры в мм

Обозначение опорной решетки	Д	R	H	S	n
01 ОСТ 108.369.105-76	300(296)	150(148)	130	6(5)	4
02 ОСТ 108.369.105-76	400(390)	200(195)	170	6(5)	6
03 ОСТ 108.369.105-76	450(448)	225(224)	190	6(5)	7
04 ОСТ 108.369.105-76	500(494)	250(247)	215	6(5)	8
05 ОСТ 108.369.105-76	600(595)	300(275)	270	6(5)	II
06 ОСТ 108.369.105-76	690	345	315	8	I3
07 ОСТ 108.369.105-76	790	395	365	8	I6

Издание официальное

ГОСТАНДАРТ Издательство воспрещена

Бесосаный
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ТЕХНИЧЕСКОГО СТАНДАРТИЗМА И СТАНДАРТИЗАЦИИ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ
И СТАНДАРТИЗАЦИИ

ЗАРЕГИСТРИРОВАН В ФЕДЕРАЛЬНОМ РЕЕСТРЕ
ГОСТАНДАРСТВА И РЕГИСТРАЦИИ
№ 803948/03 от 93.07.87

Продолжение табл. I

а	а _I	d ₂	Масса, не более, кг	/Z
15	15	26	1,27	76
15	15	26	2,90	114
20	20	31	2,68	133
20	20(31)	31(20)	4,28	152
20	20	31	5,99	209
20	20(31)	31 (20)	7,75	247
20	20	31	9,86	304

Примечание: В скобках указаны размеры для аппаратов, выпускаемых отдельными предприятиями-изготовителями.

Чертеж. Заменить: ^{Rz 30}√(√) на " ²⁰√(√) " и " ^{Rz 40}√(√) " на " ^{12,5}√(√) ".

Табл. 2. В графах 3, 4, 6 и 7 для строки 04 ОСТ 108.369.105-76 записать: I4(I6); I6 (I4).