
Группа Е16

Изменение № 2 ГОСТ 16837—79 Подстанции рудничные комплектные трансформаторные взрывобезопасные передвижные. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 02.08.88 № 2827

Дата введения 01.01.89

Вводная часть. Последний абзац исключить.

Пункты 2.5.6, 2.6.8, 3.6 исключить.

Пункт 2.14. Второй — пятый абзацы изложить в новой редакции: «средняя наработка на отказ — не менее 8000 ч;

(Продолжение см. с. 154)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16837—79)

установленный ресурс до первого капитального ремонта — не менее 65000 ч;

средний полный срок службы — не менее 15 лет;

среднее время восстановления — не менее 2 ч;

установленная безотказная наработка и установленный полный срок службы должны быть установлены в стандартах и технических условиях на конкретные типы подстанций».

Пункт 3.1. Исключить слова: «26 декабря 1972 г. и Министерством угольной промышленности СССР 14 декабря 1972 г.».

(ИУС № 12 1988 г.)
