

ОСТ 108.367.37-80

Проушины для подвесок
трубопроводов ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблица. Графы "В", "С", "d", "H", "h" и "r" S* изложить
в новой редакции:

Испол- нение	В		С		d		H		h		r		S*
	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	Но- мин.	Пред. откл.	
01	50		2		14	+0,43	45		20	+0,5	18	+0,4	8
02	60	±0,8	3	±0,2	28	+0,48	65	±0,8	30	±0,8	25	±0,5	12
03	90		5		30	+0,52	90		35		36		±0,5
04	100		5	±0,3	33		105		40	±0,8	45		20
05	120				42	+0,62	125		50		55	±0,6	
06	140		8	±0,5	50		152	±1,2			52		30
07	200	±1,2	10		56	+0,74	212		60		68		40