

Группа Е26

ИЗМЕНЕНИЕ № 2

ОСТ 108.275.64-80

Блоки комутонные с траверсой
для подвесок трубопроводов
ТЭС и АЭС.
Конструкция и размеры

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.12.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Таблица I. В графах " d " и " d_1 " изменить значения в следую-
щих строках:

Исполнение	d	d_1
01		
02	14	14
03		
12		
13	33	26
14		
15		33
16	39	39

Продолжение табл. I. Графа "Траверса, поз. 2, I шт." в графе с подзаголовком "Материал" маркировку изменить в следующих строках:

Исполнение	Траверса, поз. 2, I шт.
	Материал
01	Уголок
02	<u>Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72</u>
03	<u>ВСтЗ пс2 ГОСТ 535-79</u>
04	Уголок
05	<u>Б-50х50х3 ГОСТ 8509-72</u>
06	<u>ВСтЗ пс2 ГОСТ 535-79</u>

Таблица 2. В графах "d" и "d₁" изменить значения в следующих строках:

Исполнение	d	d ₁
I7		
I8	I4	I4
I9		
20		

Продолжение табл. 2. Графа "Траверса, поз. 2, I шт." в графе с подзаголовком "Материал" маркировку изменить в следующих строках:

Исполнение	Траверса, поз. 2, I шт.
	Материал
28	Уголок
29	<u>Б-25х25х3 ГОСТ 8509-72</u>
30	<u>ВСтЗ пс2 ГОСТ 535-79</u>
31	
32	Уголок
33	<u>Б-50х50х3 ГОСТ 8509-72</u>
34	<u>ВСтЗ пс2 ГОСТ 535-79</u>