

Изменение № 2 ГОСТ 9630—80 Двигатели трехфазные асинхронные напряжением свыше 1000 В. Общие технические условия

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.05.87 № 1742

Дата введения 01.01.88

Под наименованием стандарта проставить коды: ОКП 33 3351, 33 3451, 33 3461, 33 8111, 33 8112, 33 8113, 33 8115.

Пункт 2.12. Заменить ссылку: ГОСТ 8865—70 на ГОСТ 8865—87.

Пункт 2.20 изложить в новой редакции: «2.20. Для двигателей устанавливаются следующие показатели надежности:

установленная безотказная наработка — не менее 7500 ч;

(Продолжение см. с. 202)

(Продолжение изменения к ГОСТ 9630—80)

средняя наработка на отказ — не менее 12000 ч;
установленный срок службы до капитального ремонта — 5 лет;
коэффициент готовности — не менее 0,99;
полный срок службы — 20 лет».

Пункт 6.1. Заменить ссылки: ГОСТ 7217—79 на ГОСТ 7217—87, ГОСТ 11828—75 на ГОСТ 11828—86.

Пункт 8.2 исключить.

Пункт 9.1. Второй абзац изложить в новой редакции: «Гарантийный срок эксплуатации — 3 года со дня начала эксплуатации двигателей при гарантийной наработке не более 10000 ч».

(ИУС № 9 1987 г.)