

УДК (621.311.25:621.039):621.643

Группа Ф69

ИЗМЕНЕНИЕ N 1

ОСТ 24.125.41-89

Штуцеры Ду менее 50 мм  
для трубопроводов АЭС  
Конструкция и размеры

ОКП 69 3717 0006

---

Утверждено и введено в действие указанием Министерства тяжелого машиностроения СССР

от 1990 N

Дата введения 01.08.90

Пункт 4 изложить в новой редакции:

~ 4. Материал штуцеров - горячекатаная круглая сталь по ГОСТ 2590 марки 20 по ГОСТ 1050 ~.

Информационные данные. Пункт 3. Графа ~ Обозначение НТД, на который дана ссылка ~ дополнить ГОСТ 2590-89.

Графа ~ Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения ~ дополнить - 4 .

---