

БЮЛЛЕТЕНЬ СТРОИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

4
(572)
1982
АПРЕЛЬ

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ
РУКОВОДЯЩИХ,
НОРМАТИВНЫХ
И ИНФОРМАЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

ИЗДАЕТСЯ
С 1944 ГОДА

ОРГАН ГОСУДАРСТВЕННОГО КОМИТЕТА СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА

СОДЕРЖАНИЕ

РЕШЕНИЯ XXVI СЪЕЗДА КПСС – В ЖИЗНИ	
Соревнование строителей в честь 60-летия образования СССР	2
РУКОВОДЯЩИЕ МАТЕРИАЛЫ	
Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования коллективов проектных, изыскательских и комплексных организаций за второе полугодие 1981 г.	5
Об итогах Всесоюзного социалистического соревнования коллективов научно-исследовательских организаций за 1981 г.	6
Нормативные документы и государственные стандарты по строительству	
Об изменении и дополнении главы СНиП III-38-75	6
Изменения и дополнения главы СНиП II-56-77	8
Изменения и дополнения главы СНиП II-92-76	9
КОНСУЛЬТАЦИЯ	
Новый стандарт на гипсокартонные листы	10
Нормирование безопасности при эксплуатации машин в строительстве	11
Уточнение методики определения прочности бетонов	13
ИНФОРМАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ	
В Госстрое СССР	13
В Главгосэкспертизе Госстроя СССР	18
В Научно-техническом совете Госстроя СССР	19
В Госгражданстрое	20
В госстроях союзных республик	
В Госстрое РСФСР	22
В Госстрое Украинской ССР	25
В Госстрое Молдавской ССР	26
В МИНИСТЕРСТВАХ, ВЕДОМСТВАХ И НА СТРОЙКАХ	
О работе Главмосстроя в первом году пятилетки	28
О повышении эффективности строительства в Белорусской ССР	30
В Минстрое СССР	32
В Минтяжстрое СССР	33
В Минпромстрое СССР	35
В НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ И ПРОЕКТНЫХ ИНСТИТУТАХ	
Работа института ЦНИИпромзданий в первом году пятилетки	39
КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ, СЕМИНАРЫ	
Повышение технического уровня вентиляционной техники	42
НА ВДНХ СССР	
О расширении номенклатуры и повышении качества инструмента	44
Новая техника на стройках Москвы	46



ИЗДАТЕЛЬСТВО
ЛИТЕРАТУРЫ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ

Москва

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ГЛАВЫ СНиП II-92-76

Постановлением Госстроя СССР от 31 декабря 1981 г. № 278 утверждены и с 1 января 1983 г. вводятся в действие публикуемые ниже изменения и дополнения главы СНиП II-92-76 «Вспомогательные здания и помещения промышленных предприятий», утвержденной постановлением Госстроя СССР от 23 июля 1976 г. № 116.

1. Абзац первый пункта 2.5 изложить в новой редакции:

«2.5. Высота этажей отдельно стоящих зданий, пристроек и встроек (вставок) должна быть 3,3 м. Высоту этажей пристроек к многоэтажным производственным зданиям и встроек (вставок) в многоэтажные здания допускается принимать 3; 3,6 и 4,2 м — кратной высоте этажей производственного здания. Для отдельно стоящих зданий и пристроек к одноэтажным производственным зданиям при количестве этажей вспомогательного здания до трех и площади одного этажа до 300 м² допускается принимать высоту этажа, обусловленную применяемыми типовыми конструкциями жилых зданий»

2. В пункте 2.6 слово: «зданий» заменить словами: «отдельно стоящих зданий, пристроек и встроек (вставок)».

3. Абзац первый пункта 2.8 изложить в новой редакции:

«2.8. Пристройки II степени огнестойкости следует отделять от производственных зданий I и II степени огнестойкости противопожарными перегородками».

4. Абзац первый пункта 2.9 изложить в новой редакции:

«2.9. Встройки (вставки) следует отделять от производственных помещений стенами из негорючих материалов с пределом огнестойкости 2,5 ч и противопожарными перекрытиями. Остальные основные строительные конструкции встроек (вставок) должны отвечать требованиям, предъявляемым к основным строительным конструкциям зданий II степени огнестойкости. В указанных стенах допускается предусматривать только двери, предел огнестойкости которых должен быть 0,6 ч. Встройки, примыкающие к наружным стенам продольной стороной, при площади этажа встройки не более указанной в табл. 1, допускается отделять от производственных помещений противопожарными перегородками».

5. В пункте 2.10:

из второго абзаца исключить слова: «в гардеробных шкафы для хранения одежды должны быть металлическими»;

в абзаце третьем слово: «работающих» заменить словом: «эвакуируемых».

6. Пункт 2.16 изложить в новой редакции:

«2.16. Выход в первый этаж из подвальных и цокольных этажей с помещениями для хранения сгораемых материалов или с гардеробными для хранения одежды в шкафах должен предусматриваться через отдельные лестничные клетки, ведущие до первого этажа и имеющие непосредственный выход наружу. Допускается использовать для выхода наружу общую лестничную клетку при условии отделения этого выхода от остальной части лестничной клетки противопожарными перегородками».

7 В пункте 2.17 слова: «остальных лестниц» заменить словами: «остальных лестниц (не менее двух)».

8 Пункт 2.24 дополнить абзацем следующего содержания:

«Площадь оконных проемов следует принимать минимальной, допускаемой нормами проектирования естественного освещения».

9. В пункте 3.1 слова: «умывальные и уборные» заменить словами: «умывальные, уборные и курительные»

10. В таблице 4 в графе «Специальные санитарно-бытовые помещения и устройства» для группы производственных процессов IVб слова: «Респираторные, маникюрные» заменить словами: «Душевые, респираторные, маникюрные».

11. В пункте 3.3 слова: «согласованными с органами Госгортехнадзора» исключить.

12. В абзаце первом пункта 3.4 второе предложение изложить в новой редакции: «Облицовка должна предусматриваться на высоту 1,5 м, а в душевых — на высоту 1,8 м».

13. В пункте 3.5 слова: «на три и более санитарных прибора» заменить словами: «на три унитаза и более».

14. В примечании 2 к пункту 3.8 обозначение группы производственного процесса «IV» заменить на «IVа».

15. В пункте 3.15:

абзацы первый и второй заменить абзацем следующего содержания:

«3.15. Для хранения различных видов одежды должны предусматриваться шкафы по ГОСТ 2214—77 или ГОСТ 2215—77. Ширину отделений шкафов следует принимать согласно табл. 5.»;

абзац пятый исключить.

16. Пункт 3.18 изложить в новой редакции:

«3.18. В гардеробных должны предусматриваться скамьи шириной 25 см, расположенные у шкафов по

всей длине их рядов по обим сторонам проходов. Допускается не предусматривать скамьи в гардеробных при производствах с процессами группы Ia».

17. Пункт 3.19 изложить в новой редакции:

«3.19. Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов, между лицевыми поверхностями шкафов и стеной или перегородкой следует принимать по табл. 5а.

Таблица 5а

Количество отделений шкафов в ряду по одной стороне прохода		Расстояние между лицевыми поверхностями шкафов, м		Расстояние между стеной или перегородкой и лицевыми поверхностями шкафов, м	
тупикового (ведущего к одному эвакуационному пути)	сквозного (ведущего к двум эвакуационным путям)	со скамьями	без скамей	со скамьями	без скамей
до 12 св. 12 до 24	до 18 св. 18 до 36	1,4 2	1 1,4	1 1,2	0,8 1

18. В пункте 3.66:

слово: «должны» заменить словом: «могут»;

дополнить пункт абзацем следующего содержания:

«Необходимость в помещениях для кормления грудных детей устанавливается заданием на проектирование».

19. Пункт 4.3 дополнить абзацем следующего содержания:

«На промышленных предприятиях со списочным количеством работающих менее 300 чел. следует предусматривать медицинские комнаты, если пользование здравпунктом соседнего предприятия невозможно. Площадь медицинской комнаты должна приниматься: 12 м² — при списочном количестве работающих от 50 до 150 чел., 18 м² — при списочном количестве работающих от 151 до 300 чел. Медицинская комната должна быть оборудована умывальником со смесителем горячей и холодной воды».

20. В абзаце третьем пункта 4.22 слова: «при условии, чтобы расстояние от рабочих мест до помещений личной гигиены женщин не превышало 75 м» заменить словами: «при условии, чтобы сообщение с ним не требовало выхода из зданий».

21. В примечании 1 к таблице 15 слова в скобках: «(прил. 2, п. 1)» исключить.

22. В пункте 8.10 слова: «из каждого шкафа» заменить словами: «из каждого отделения шкафа».