

*Извещение №1*  
*об изменении ост 34 276-75 Опоры неподвижные бугельные.*  
*Конструкция и размеры.*

*Срок введения с 1 июня 1980 г.*

<i>Изм.</i>	<i>Содержание изменения</i>	<i>Листов</i>
		<i>1</i>
<i>1</i>		

*Стандарт дополнить новым разделом — 8:*

*"8. Материал:*

*дет. 4 (черт. 1) — сталь 35 ГОСТ 1050-74,\* техниче-  
ские требования по ГОСТ 1759-70\*;*

*дет. 5 (черт. 1) — сталь 20 ГОСТ 1050-74,\* техни-  
ческие требования по ГОСТ 1759-70\*."*

*Причина изменения — введение технологических улучшений,  
устранение ошибок.*

*Указание о внедрении — задел использовать.*

*Приложение: стр. II ост 34 276-75.*

- 4 Упоры (дет.3, черт.1) установить при монтаже симметрично относительно стенок «А».
5. Маркировать: обозначение по стандарту и товарный знак завода - изготовителя.
6. Остальные технические требования по ОСТ 34 279-75.
- 7.\* Размеры для справок.
8. Материал:  
дет.4 (черт.1) – сталь 35 ГОСТ 1050-74,\* технические требования по ГОСТ 1759-70\*  
дет.5 (черт.1) – сталь 20 ГОСТ 1050-74,\* технические требования по ГОСТ 1759-70\*.