

**Изменение № 3 ГОСТ 16442—80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 28.08.86 № 2524 срок введения установлен**

**с 01.03.87**

Пункт 1.1. Таблицу 1 дополнить примечанием: «**Примечание.** В обозначении кабелей марок АБВГ и ВВГ с круглыми жилами сечением до 50 мм<sup>2</sup> с заполнением добавляют букву «з».

Пункт 1.5. Таблица 4. Графа «**Строительная длина, м.**». Заменить значение: 150 на 450.

Раздел 1 дополнить пунктом — 1.7: «**1.7. Расчетные значения массы и наружного диаметра кабелей должны быть указаны в нормативно-технической документации.**».

Пункт 2.2.2. Девятый абзац. Исключить слова: «сечением до 50 мм<sup>2</sup>».

Пункт 2.2.7. Третий абзац. Исключить слова: «или АТн»;

заменить ссылки: ГОСТ 10751—80 на ГОСТ 10751—85, ГОСТ 10396—75 на ГОСТ 10396—84.

Пункт 2.3.2 исключить.

Пункты 2.4, 2.4.1 исключить.

Раздел 2 дополнить пунктом — 2.5: «**2.5. Кабели не должны распространять горение.**».

Раздел 5 дополнить пунктом — 5.2: «**5.2. Проверку кабелей на нераспространение горения (п. 2.5) проводят по ГОСТ 12176—76.**».

*(Продолжение см. с. 138)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16442—80)*

Раздел 7 дополнить пунктом — 7.5: «7.5. Кабели марок АВВГ и ВВГ с заполнением применяют для электроснабжения взрывозащищенного электрооборудования».

Справочное приложение дополнить кодами ОКП кабелей на напряжение 0,66 и 1,0 кВ:

Марка кабеля	Код ОКП кабелей на напряжении, кВ	
	0,66	1,0
АВВГз	35 2222 1700	35 3771 4800
ВВГз	35 2122 1600	35 3371 2800

(ИУС № 11 1986 г.)