

**Изменение № 2 ГОСТ 16442—80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией.
Технические условия**

**Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 25.07.83
№ 3408 срок введения установлен**

с 01.01.84

Пункт 1.2. Таблицу 2 дополнить нормами:

(Продолжение см. стр. 158)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16442—80)

Обозначение марки кабеля	Число жил	Номинальное напряжение, кВ			
		0,66	1	3	6
		Номинальное сечение основных жил, мм ²			
АВВГ, АПВГ, АПсВГ	5 и 6	2,5—50	—	—	—

пункт дополнить абзацем: «Шестижильные кабели должны иметь четыре жилы равного сечения и две жилы меньшего сечения».

(ИУС № 11 1983 г.)