

Изменение № 1 ГОСТ 16442—80 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией. Технические условия

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.02.82 № 454 срок введения установлен

с 01.06.82

Пункт 1.2. Таблица 2. Графа «Обозначение марки кабеля». Заменить марку ПБ6Шв на ПБ6Шв.

Пункт 1.5. Таблица 4. Графу «Строительная длина, м» для сечения основных жил 150 мм² и выше дополнить значением: 350.

Пункт 2.2.2 дополнить абзацем (после пятого):

«Кабели с секторными жилами, кабели марок АВВГ, ВВГ, АПВГ, ПВГ, АПсВГ, ПсВГ, АПвВГ, ПвВГ на напряжение до 1 кВ включительно, а также кабели марок АВБШв, ВБ6Шв, АПБ6Шв, ПБ6Шв, АПсБ6Шв, ПсБ6Шв,

(Продолжение см. стр. 133)

(Продолжение изменения к ГОСТ 16442—80)

АПвБбШв, ПвБбШв с сечением жил до 25 мм² включительно могут быть изготовлены без заполнения»;

восьмой абзац. Исключить слова: «При этом длина участка скрутки в одну сторону должна быть не менее пяти шагов скрутки. Длина участка изменения направления скрутки должна быть не более двух шагов скрутки».

Пункт 2.2.4. Второй абзац после слова «обмоткой» дополнить словами: «или продольно»;

таблица 5. Графа «Поясная изоляция». Заменить слово: «Выпрессованная» на «Выпрессованная или из лент поливинилхлоридного пластика».

Пункт 2.2.5. Последний абзац дополнить маркой: ПсВГ.

Пункт 2.2.7. Четвертый абзац дополнить марками: 178—01К, 178—02К, 178—04К, 178—05К, 178—93К, 178—94К или 178—95К;

шестой абзац. Исключить слово: «или»; после слов «И-40—13А» дополнить словами: «или И-40—13».

Пункт 2.3.1 исключить.

(ИУС № 5 1982 г.)