

ИЗМЕНЕНИЕ № I

Группа Е 25

ОСТ 108.030.133-84

Государственный стандарт
Всероссийский
Информационно-справочный центр
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГУЛЯЦИЙ

Государственный стандарт СССР по стандартам
Всероссийский
Информационно-справочный центр
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКИХ
РЕГУЛЯЦИЙ

ЗАПИСЬ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ
26.01.85 222329/01

ЭЛЕМЕНТЫ ТРУБНЫЕ ПОВЕРХНОС-
ТЕЙ НАГРЕВА ПАРОВЫХ КОТЛОВ
ДАВЛЕНИЕМ МЕНЕЕ 4МПа, ВОДО-
ГРЕЙНЫХ КОТЛОВ И КОТЛОВ-
УТИЛИЗАТОРОВ.

Технические требования

Указанием Министерства энергетического машиностроения
от 11.11.85 №С4-002/8910 срок введения установлен

с 01.01.85

Пункт 2.2. Первый абзац дополнить ссылкой на ТУ I4-3-I90-82.
Первую фразу примечания изложить в редакции: "При заказе
труб по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8733-74 и ТУ I4-3-I90-82 необхо-
димо руководствоваться следующим:.." Далее по тексту.
Пункт 2.3. Примечание I дополнить ссылкой на ТУ I4-3-I90-82.
Пункт 5.5. Примечание дополнить фразой: "Допускается уве-
личение овальности рибов труб при отношении R/Dn менее 2,5,
обоснованное расчетом на долговечность с учетом ползучести
и малоцикловой усталости, согласованным с НПО ЦКТИ."
Перечень документов, на которые даны ссылки в тексте
ОСТ 108.030.133-84 дополнить:

Обозначение документа	Наименование документа	Номер пункта стандарта
ТУ I4-3-I90-82	Трубы стальные бесшовные для котельных установок и трубопроводов	2.2, 2.3

Зам. начальника Технического управления
Министерства энергетического ма-
шиностроения

В.П. Головинин

Начальник отдела опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ и стандартизации

А.Н. Погtareцкий
А.Н.Погtareцкий

Начальник управления котлостроения

В.З. Гуревич
В.З.Гуревич

Заместитель генерального директора научно-производственного объединения по исследованию и проектированию энергетического оборудования (НПО ЦКТИ)

П.В.Храбров

Заведующий отраслевым отделом стандартизации

Н.Д. Маркозов
Н.Д.Маркозов

Руководители темы:

В.П. Шулятьева
В.П.Шулятьева

Исполнители:

Б.В. Зверьков
Б.В.Зверьков

М.И. Янкелевич
М.И.Янкелевич

А.М. Беляева
А.М.Беляева

СОГЛАСОВАНО с Госгортехнадзором СССР

Начальник Управления по котлонадзору

№15-17/31/407

А.А.Тихомиров

от 4.06.85