

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СССР  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРОЕКТНЫЙ И НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ  
ИНСТИТУТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
" Г И П Р О Н И И З Д Р А В "

УТВЕРЖДАЮ

Директор института  
"Гипроинидрав"

  
ШУБИН В. Г.  
" 12 " 1991г.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

изменений и дополнений к Пособию  
по проектированию учреждений здравоохранения  
(к СНиП 2.08.02-89)

Зам. директора по науке  
Главный технолог института



Кузин М. М.  
Парафенко М. Г.

Москва - 1991г.

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
		...не менее 6+6 (для мужчин и женщин) предусматривается на входе в отсеки...	...не менее 9+9 (для мужчин и женщин), из 2-х отсеков (каждый) предусматривается на входе в отделение...

Раздел III Пособия

6 табл. 3	Убедитесь Примечание внизу страницы	-	х) второе помещение предусматривается только при наличии поликлиники
11 п. 8	25 и 26 сверху	8. Помещения п.п. 12, 16, 17, 36, 35 предусматривать в поликлиниках только при наличии в них ОПК	8. Помещения п.п. 16, 17, 36, 35 предусматривать в поликлиниках только при наличии в них ОПК, п 12 - только в стационарах.
22 табл. 4 пов. 1		I. Барокамеры: - на одну I-местную барокамеру - 20 - на 2 одноместные барокамеры - 36	I. Барокамеры: - на одну I-местную барокамеру - 20 - на две I-местные барокамеры - 36 - на одну I-местную детскую барокамеру - 10
14 табл. 6		Электросветолечение	Электролечение
15 табл. 6	Убедитесь Последняя позиция в таблице	-	Механотерапия I место Б
15 табл. 7	Убедитесь Примечание внизу страницы	-	х) В детских поликлиниках для учета сопровождающих численность посетителей умножить на 1, 75
15 табл. 7 пов. 3		(кушетка) тепло-, грязелечения, место ингаляционного лечения, ванна.	(кушетка) тепло-грязелечения, массаж, место ингаляционного лечения, ванна.
15 табл. 7 пов. 8	Убедитесь Последняя позиция в таблице	-	6. Душевой вил 4 и 8.

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
16 табл. 8	Название раздела и подраздела в начале таблицы	Отделение физиотерапии, электро и светолечения, рефлексотерапия.	<u>Отделение физиотерапии.</u> <u>Электро и светолечение.</u> <u>рефлексотерапия.</u>
16 табл. 8 поз. 1		I. Кабинет (кабинеты) электро и светолечения дополнительно предусматривается помещение для обработки прокладок площадью 8 м <sup>2</sup> , в т.ч. микрополнковой терапии (при экранировке кабины тканью с микропроводом)	1. Кабинет (кабинеты) электро и светолечения (дополнительно предусматривается помещение для обработки прокладок площадью 8 м <sup>2</sup> ) в т.ч. кабина для микроволновой терапии (при условии экранировки кабины тканью с микропроводом)
16 табл. 8 поз. 4		6 на одну кушетку, но не менее 12. 6+2	6 на одну кушетку, но не менее 12+6+2
16 табл. 8 поз. 7		...на I место, но не менее 18	6 на I место, но не менее 12
17 табл. 8 поз. 14		14. Душевой зал с кафедрой на 4 душевые установки раздельная	14. Душевой зал с кафедрой на 4 душевые установки.
17 поз. 17		18	18 + 4
17 поз. 18		18. Помещение для вихревых, вибрационных ванн с кабиной для раздевания	18. Помещение для вихревых, вибрационных ванн с кабиной для раздевания 10 + 2
17 поз. 22		22. Кабинет для кишечных промываний и орошений (при наличии гастроэнтерологических, проктологических отделений), помещение для промывания на кушетке или унитаза с кабиной для раздевания 6 на I место, но не менее 12+2 подсобное помещение. Убирая при кабинете	22а. Кабинет для кишечных промываний (при наличии гастроэнтерологических, проктологических отделений), Помещение для промывания на стуле или унитаза с кабиной для раздевания 12 + 2, подсобное помещение 6. 22б. Кабинет для кишечных орошений (по Ленскому) (при наличии гастроэнтерологических, проктологических отделений)

Стр. раздѣла	Строка	Написано	Следует читать
		для промывания на кушетке	Помещение для инъекций орошений на кушетке с кабиной для раздевания 12 + 2 Уборная при кабинете для орошения на кушетке 3.
19 пов.31		Площадь определяется расчетом в соответствии со специализацией процедур и видами грязи.	4,5 на одну кушетку, но не менее 12. Площадь может уточняться в соответствии со специализацией процедур и видами грязи.
19 пов.34		...времени ее регенерации, количества бассейнов	...времени ее регенерации, количества бассейнов (см. стр.23 )
20 пов.43		43. Лечебно-плавательные бассейны	43. Лечебные и лечебно-плавательные бассейны.
20 пов.46		Помещение аэротеплолечения (сауна) кабин сухого пара 6 помещение отдыха на 4 кушетки с душем и уборной 26	Помещение аэротеплолечения (сауна) Кабина сухого пара на 6 чел. 6 помещение отдыха на 4 кушетки 22 раздевальня с душем и уборной (1,Эх+2+2) 12 бассейн для охлаждения 36
20 примечание к пов.58		Количество мест в комнате отдыха больных следует принимать из расчета 40% процедурных мест для поликлиник и 20% для стационара.	Количество мест в комнате отдыха больных следует принимать: для электроснабжения - из расчета 40% процедурных мест для поликлиник и 20% для стационара; для воды, тепло, грязелечения, массажа и ЛФК - соответственно 60% процедурных мест для поликлиник и 40% для стационара. Количество кресел берется 40%, кушеток - 60%.
21	4 сверху	...(рассредоточенные входы, самостоятельные или возможные использования помещений в разные часы)	...(правило о противоположных сторон отделения, самостоятельную окладальные или планировочная возможность использования помещений стационарными или поликлиническими больными в разные часы)

Отр. недели	Строка	Написано	Оледует читать
22	35оньву	...оборудованной цифрами 4-6 процедурными местами, которые устриваются в отдельных кабинетах.	...о оборудованными цифрами 4-6 процедурными местами, которые устриваются в отдельных кабинетах.
24 табл. 9 пов. 6		9 x 6	15 x 6
24 табл. 9 пов. 7		...лечения физическими упражнениями...	...лечения движениями и физическими упражнениями..
24 табл. 6 пов. 8		...лечения физическими упражнениями	...лечения движениями и физическими упражнениями..
24 табл. 9 пов. 10		78	72
24	15 строка	Рекомендуемая нагрузка...	При ответственности в разработке функциональных кабинетов (ист. Фиг) рекомендоваться следующие...
28	17 строка	...по вкранированию диагностических кабинетов.	...по вкранированию диагностических кабинетов. Расстояние от высоковольтных ЛЭП - свыше 110 кВ до окон электродиагностических кабинетов должно быть не менее 30 м.
30 табл. 12 таблица		мощность стационара (койки) до 300 200-500	мощность стационара (койки) до 200 200-500
30 табл. 12 пов. 1		Кабинет функциональной диагностики:	Кабинет функциональной диагностики (универсальный):
30 табл. 12 пов. 2а	аппарат функциональной диагностики	-	2 <sup>б</sup> . Кабинет электрокардиографии (ЭКГ) - диагностический кабинет - 18 24 24 - кабинета для переоборудования (2x2) 4 4 4
30 табл. 12 пов. 2б	аппарат функциональной диагностики	-	2 <sup>б</sup> . Кабинет фонокардиографии (ФКГ) - диагностический кабинет - 16 18 - кабинета для переоборудования (2x2) - 4 4
31 табл. 12 пов. 13		13. Кабинет инженера:	13. Кабинет инженера: 2)

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
31 табл. 12 пов. 18		4,8 м <sup>2</sup> на I диагностический кабинет	4,8 м <sup>2</sup> на I диагностический кабинет 5)
31 табл. 12 сноска внизу страницы	всего 7 стр. дополнит- ельная сноска	-	6) В детских поликлиниках (с учетом сопровождающих) - - 7,2 м <sup>2</sup>
33 табл. 13 пов. 1	всего 7 стр. дополнит- ельная	-	- помещение подготовки больного 10
33 табл. 13 пов. 5		4 м <sup>2</sup> на I койку...	4 м <sup>2</sup> на I процедурную (опе- рационную)
33 табл. 13 пов. 7		7. Помещение для хра- нения.	7. Помещение для хранения эндоскопов
33 табл. 13 пов. 13		4,8 м <sup>2</sup> на I диагно- стический кабинет	4,8 м <sup>2</sup> на один диагно- стический кабинет 6)
33 табл. 13 сноска внизу листа	всего 7 стр. дополнит- ельная сноска	-	6) В детских поликлиниках (с учетом сопровождающих) - 7,2 м <sup>2</sup>
34 пов. 2	9 сверху	Предусматривается отделение палаты...	В отделении предусматрива- ются палаты...
34 пов. 3	14 сверху	...или в составе этого отделения.	...или в составе этого отде- ления. В больницах скорой медицинской помощи эти поме- щения размещаются в составе приемного отделения или в составе группы уличной реа- нимации, или в непосредст- венной близости от них.

Стр. и табл.	Строка	Написано	Следует читать
табл. 14 поз. 3		Палата интенсивной терапии ..... со <i>сливом и шлюзом</i>	Палата интенсивной терапии ..... со сливом и шлюзом (13х2+6+2+2)
табл. 14 поз. 3		13 на 1 койку со шлю- зом, 2 м <sup>2</sup> для каждой палаты	36
табл. 14 поз. 23		(документации, сбор анализов)	(педению документации, сбор анализов)
табл. 15 поз. 25		Материалы над <sup>xxxx</sup>	Материальная <sup>xxx</sup> )
В табл. 15 примечания		xxx) ... (нормали ос- новных планировочных элементов жилых и об- щественных зданий) отделения переливания крови. Ш.б.1.1.2 - 82 Москва 1982г., утверждены МЗ СССР 19.02.82г. Госгражданстроем: при- каз № 109 от 19.04.82г. (увеличена в соответ- ствии с новыми требо- ваниями).  xxxx площадь по срав- нению с нормальми (1982г.) увеличена в соответствии с новыми требованиями.	xxx)... (нормали основных планировочных элементов жи- лых и общественных зданий. Ступени переливания крови. Ш.б.1.1.2-82 Москва 1982г. утверждены МЗ СССР 19.02.82г. Госгражданстроем: приказ № 109 от 19.04.82г.) увели- чена в соответствии с новы- ми требованиями.
19 табл. 16 поз. 1		I. Кабинет мегавольт- ной терапии: проце- дурная	I. Кабинет мегавольтной те- рапии: процедурная (для размещения линейного ускорителя, мик- ротрона и др.)
5 табл. 17 поз. 9 и 10		...сцинтиграфии...	...сцинтиграфии...
5 табл. 18 поз. 10		IV. Рентгенангиогра- фический кабинет:	IV. Рентгеноангиокардиогра- фический кабинет: X)

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
52 табл. 18 примечание внизу листа	I снизу <i>Вверхней половине</i> <i>такого помещения</i>	-	х) Для исследования сердца и крупных сосудов.
52 табл. 18 пов. 14		3,5 на одного человека, но не менее 8	10
51 табл. 22 пов. 14		14. Юлацовая предметной уборки	14. Юлацовая предметной уборки (с сушкой)
62 табл. 21	<b>16 сверху</b>	(в крупных инфекционных больницах,....) с инъекционным корпусом	(в инфекционных больницах,.... с инфекционным корпусом)
62 табл. 21 пов. 49		49. Санитарный пропускник для персонала	49. Санитарный пропускник для персонала о б б б б
66	<b>21 и 22 снизу</b>	5. В больницах на 300 и более коек и родильных домах на 200 и более коек рекомендуется предусматривать помещения для дезинфекции кроватей; их площадь определяется заданием на проектирование.	5. В больницах на 150 и более коек и родильных домах на 100 и более коек рекомендуется предусматривать помещения для дезинфекции кроватей, их площадь определяется следующим расчетом: количество кроватей, подвергающихся дезинфекции и хранению, берется 10%+15% от общей койности. Площадь помещения для дезинфекции определяется как произведение общего количества кроватей на 2 м <sup>2</sup> , площадь помещения для хранения (в сборе) продезинфицированных кроватей - как произведение количества кроватей на 4 м <sup>2</sup> . Помещения дезинфекции и хранения необходимо организовывать в непосредственной близости от периферийного транспортного узла, работающего на палатные отделения. Допускается размещение в подвале.

Стр. раздела	Строка	Написано	Следует читать
65 табл. 25 пос. 25		25. Кладовая предметов уборки помещений с поливочным краном, трапом и сушилкой.	25. Кладовая предметов уборки помещений с поливочным краном, трапом, сушилкой и хранением дезсредств.
70	3, 4, 5 сверху	...0,4 кг сухого белья на I посещение амбулаторно-поликлинического учреждения и I кг на мать совместно пребывающей с ребёнком.	... 0,4 кг сухого белья на I посещение в день амбулаторно-поликлинического учреждения и на I посетителя дневного стационара; I кг на мать совместно пребывающую с ребенком в стационаре и I кг на каждого проживающего в пансионате.
71 примечание к табл. 26		х) площадь может быть изменена в зависимости от расстановки оборудования	х) площадь может быть увеличена в зависимости от расстановки оборудования и количества потоков (технологических линий) обработки белья (белье после дезинфекции, белье детей до I года, прочее белье и др.)
71 пос. 6	12 снизу	... в стиральных машинах с помощью стиральных растворов	... в стиральных машинах с помощью дезинфицирующих растворов
73 табл. 28 пос. 8	последняя вертикаль колонка на 600 коек	12	12 + 12
74 табл. 28 пос. 13	вертик. колонки 9, 10, 11	10	10 10 10
74 табл. 28 пос. 27		27. Комната психологической и психоэмоциональной разгрузки (с шлюзом) 16+2 16+2 20+2 20+2	27. Комната психоэмоциональной разгрузки, (с шлюзом) 24+2 24+2 24+2 24+2
74 табл. 28 пос. 34		34. Комната личной гигиены	34. Кабина личной гигиены.
77 пос. 3	35 снизу	9 Задачи по проектированию должны предусматривать также ...	9 Задачи на проектирование должны предусматривать также ...