

МКС 75.160.30
Группа Б11

Изменение № 2 ГОСТ 20448—90 Газы углеводородные сжиженные топливные для коммунально-бытового потребления. Технические условия

Принято Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и сертификации по переписке (протокол № 11 от 13.03.2003)

Зарегистрировано Бюро по стандартам МГС № 4378

За принятие изменения проголосовали национальные органы по стандартизации следующих государств: AZ, AM, BY, KZ, KG, MD, RU, TJ, TM, UZ [коды альфа-2 по МК (ИСО 3166) 004]

Дату введения в действие настоящего изменения устанавливают указанные национальные органы по стандартизации

(Продолжение см. с. 100)

(Продолжение изменения № 2 к ГОСТ 20448—90)

Пункт 1.3.1. Таблица 2. Показатель 3. Графу «Метод испытания» изложить в новой редакции: «По ГОСТ 28656*»;

дополнить сноской:

«* На территории РФ также действует ГОСТ Р 50994—96»;

таблицу 2 дополнить примечанием — 3:

«3. При выработке газа марки ПТ из дезантилизованного сырья давление насыщенных паров при температуре минус 20 °С допускается не менее 0,14 МПа».

Пункт 1.4.1. Заменить слова: «Беречь от нагрева» на «Беречь от солнечных лучей».

Пункты 3.2.2.7, 3.3, 3.3.1—3.3.3 исключить.

Информационные данные. Пункт 4. Заменить ссылку: ГОСТ 14192—77 на ГОСТ 14192—96; исключить ссылку: ГОСТ 6521—72.

(ИУС № 6 2004 г.)