

РОССИЙСКОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРGETИКИ  
И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ "ЕЭС РОССИИ"

ДЕПАРТАМЕНТ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ И РАЗВИТИЯ

---

УДК 621.311

**ИЗМЕНЕНИЕ № 1**  
**"ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**СИСТЕМ ТРАНСПОРТА И РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ**  
**(ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ):**

**РД 153-34.0-20.507-98"**

(М.: СПО ОРГРЭС, 1999)

**Утверждено** Департаментом научно-технической политики и развития 09.01.2001 г.

Первый заместитель начальника *А.П. ЛИВИНСКИЙ*

**На стр. 19** допущена опечатка. Первое предложение первого абзаца п. 5.1.2 изложить в следующей редакции:

"5.1.2. Трубопроводы III категории с условным проходом более 100 мм, а также трубопроводы IV категории с условным проходом более 100 мм, расположенные в пределах зданий тепловых электростанций и котельных, должны быть зарегистрированы до пуска в работу в органах Госгортехнадзора России."