

УДК 697.326.004.1(083;96)

ИЗМЕНЕНИЕ № 1

"ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ГАЗОМАЗУТНОГО ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА ТИПА КВГМ-180: РД 34.26.511-91" (М.: СПО ОРГРЭС, 1993)

Утверждено Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС
России" 06.11.96 г.

Начальник А.П. БЕРСЕНЕВ

1. Третий абзац сверху п. 1.4 следует читать:

"Правилами технической эксплуатации электрических станций
и сетей Российской Федерации: РД 34.20.501-95 (М.: СПО ОРГРЭС,
1996);"

2. Дополнить п. 2.1.6 на стр. 6 абзацем:

"Применение истарированных форсунок запрещается."

3. Пункт 4.22 дать в следующей редакции:

"4.22. Качество подпиточной воды открытых систем
теплоснабжения должно удовлетворять требованиям ГОСТ 2874-82
"Вода питьевая". Подпиточная вода таких систем должна быть
подвергнута коагулированию, если цветность пробы ее при
кипячении в течение 20 мин увеличивается сверх нормы, указанной
в этом ГОСТ."

4. Пункт 5.4 дать в следующей редакции: "Провентилируйте
топку, газоходы и воздухопроводы в течение не менее 10 мин расходом
воздуха не менее 25%."

5. Четвертый абзац сверху п. 6.4 изложить в следующей
редакции:

"недопустимого понижения давления воды в выходном коллекторе (защита с выдержкой времени до 9 с);"

6. Дополнить п. 6.4 на стр. 25 абзацем:

"одновременного понижения давления газа и мазута (при совместном их сжигании) за регулирующими клапанами ниже пределов, установленных местной инструкцией."

7. В первой строке графы "Масла и нефтепродукты, мг/л" табл. 4 следует читать: "Не более 0,3".