

Российское акционерное общество энергетики
и электрификации "ЕЭС России"

ДЕПАРТАМЕНТ НАУКИ И ТЕХНИКИ

УДК 697.326.004.1 (083.96)

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 1
"ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОМАЗУТНОГО ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА
ТИПА КВГМ-100: РД 34.26.507-91"
(М.: СПО ОРГРЭС, 1993)
И "ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОМАЗУТНОГО ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА
ТИПА КВГМ-180: РД 34.26.511-91"
(М.: СПО ОРГРЭС, 1993)

УТВЕРЖДЕНО Департаментом науки и техники РАО "ЕЭС России"
11.01.94 г.

Первый заместитель начальника А.П.БЕРСЕНЕВ

Пункт 6.2.5 "Типовой инструкции по эксплуатации газомазутного водогрейного котла типа КВГМ-100: РД.34.26.507 -91" и п. 7.2.5 "Типовой инструкции по эксплуатации газомазутного водогрейного котла типа КВГМ-180: РД 34.26.511-91" принять в следующей редакции:

"В котельной, использующей в качестве топлива газ, концентрация его в помещении не должна превышать 1/5 нижнего предела взрывоопасности и допустимого по санитарным нормам значения".