

Изменение № 1 ГОСТ 5237—83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерений

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 15.06.89 № 1606

Дата введения 01.01.90

Вводная часть Первый абзац. Исключить слова: «для аппаратуры, техническое задание на разработку которой утверждено после 01.01.85».

третий абзац после слов «приложении 1» изложить в новой редакции. «Стандарт содержит все требования стандарта СТ СЭВ 3893—82» дополнить словами «Степень соответствия настоящего стандарта СТ СЭВ 3893—82 приведена в справочном приложении 2».

Пункт 1. Таблицу 1 изложить в новой редакции:

Таблица 1

Номинальное напряжение питания, В	Рабочее напряжение, В, для группы по допускаемым аппаратурой рабочим напряжениям	
	1	2
24	От 21 до 28 включ » 20,4 » 28* »	От 21 до 26,4 включ
60	» 54 » 72 » » 48 » 72* »	» 54 » 66 »

* Для аппаратуры, ТЗ на разработку которой утверждено после 01.01.91.

Пункт 1.5. Заменить слово «регулирования» на «стабилизации».

Приложение 2. Таблицу дополнить требованием:

Требования	ГОСТ 5237—83	СТ СЭВ 3893—82
Рабочее напряжение, В, для группы 1 при номинальном напряжении питания:		
24	От 21 до 28 включ » 20,4 » 28 »	От 21 до 26,4 включ
60	» 54 » 72 » » 48 » 72 »	» 54 » 72 »

(ИУС № 9 1989 г.)