



МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(МИНСТРОЙ РОССИИ)

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР НОРМИРОВАНИЯ,  
СТАНДАРТИЗАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ  
СООТВЕТСТВИЯ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»  
(ФАУ «ФЦС»)

Фуркасовский пер., д. 6, г. Москва, 101000

тел. (495) 133-01-57, 133-01-58

E-mail: [info@faufcc.ru](mailto:info@faufcc.ru) <http://www.faufcc.ru>

Адрес для почтовых отправлений:

107140, г. Москва, а/я 64

от 08.07.2020 № 2309/Ф  
На № 9-150620 от 15.06.2020

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» рассмотрело Ваше обращение от 15 июня 2020 года № 9-150620 по вопросу применения положений свода правил и сообщает следующее.

В СП 70.13330.2012 «СНиП 3.03.01-87 Несущие и ограждающие конструкции» формула (К.20) приложения К должна иметь вид:

$$\gamma = \frac{6}{20(1-a) - 5(1-a)^4 - 9}$$

Таблицу К.4 приложения К изложить в следующей редакции:

$L_m$ (длина фермы), м	18	
$i_n$ (расстояние между точками строповки)	3	6
$\gamma$	1,15	1,77

Допущенные опечатки будут устранены при изменении (пересмотре) документа.

И.о. директора

О.В. Кожушко