



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ  
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лужкова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066  
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86  
E-mail: [rostehnadzor@gosnadzor.ru](mailto:rostehnadzor@gosnadzor.ru)  
<http://www.gosnadzor.ru>  
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650  
ИНН/КПП 7709561778/770901001

ООО «Нанософт разработка»

108811, г. Москва, Бизнес-парк  
«Румянцево», 22-й км Киевского  
шоссе, д.4, стр.1, офис 511А

21.05.2018 № 09-03-04/4208

На № \_\_\_\_\_ б/н \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_ б/д \_\_\_\_\_

Об обеспечении требований  
промышленной безопасности

Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора, рассмотрев Ваше обращение, поступившее по информационным системам общего пользования сообщает, что Типовые технические условия на ремонт паровых и водогрейных котлов промышленной энергетики (РД 10-69-94) не являются обязательным документом, носят рекомендательный характер и могут использоваться при разработке технической документации при проведении ремонтных работ паровых и водогрейных котлов.

И.о. начальника Управления

А.Н. Горлов