



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: [vniiipo@mail.ru](mailto:vniiipo@mail.ru); <http://www.vniiipo.ru>

24.10.2016 № 669-1-29-13-4  
На № 261-16 от 21.10.2016 г

Директору  
ООО «МАДИ»  
Р.Р. Максимовой

О разъяснении требований  
нормативных документов

E-mail: [madi-secretar@mail.ru](mailto:madi-secretar@mail.ru)

По поручению ДНПР МЧС России Ваше обращение было рассмотрено. По существу Вашего обращения сообщая, что требования по высоте ограждений, предъявляемые в п. 5.4.20 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», относятся к наружным лестницам. При этом, в настоящее время специалистами института разрабатывается новая редакция указанного свода правил. Требования в части определения высоты ограждений предложены к исключению. Поэтому, по вопросу высоты ограждений лестниц Вам следует руководствоваться иными документами.

Врио начальника института

Д.М. Гордиенко