



**МЧС РОССИИ**

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА “ЗНАК ПОЧЕТА” НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

**(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903  
Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99  
E-mail: vniipo@mail.ru; http://www.vniipo.ru

69.11.2018 № 2380-1.20.18-4

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

О разъяснении требований  
нормативных документов

По поручению руководства МЧС России на Ваш запрос в МЧС России (от 22.10.2018 г. № 33931416) сообщая, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении в полном объеме требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами и нормативными документами по пожарной безопасности. Требованиями указанных документов следует также руководствоваться и при идентификации объектов защиты по классу функциональной пожарной опасности в соответствии со ст. 6<sup>1</sup>. Разработка специальных технических условий в соответствии со ст. 78 должна предусматриваться только в отношении объектов, для которых нормативные требования пожарной безопасности отсутствуют.

Начальник института

Д.М. Гордиенко