



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА» НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»**

(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха, Московская область, 143903

Телефон: (495) 521-23-33. Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99

E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

10.08.2016 № 440-1-29-13-4 Гр. О.А. Черновой
На № 13583 от 11.07.2016 email: prohorova.kia@yandex.ru

О разъяснении требований
нормативных документов

В ответ на Ваш запрос сообщая, что в соответствии с п.4 «Методики определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и строениях различных классов функциональной пожарной опасности» (утверждена приказом МЧС от 30.06.2009 г. № 382, изменения утверждены приказом МЧС России от 12.12.2011 г. № 749 и № 632 от 01.12.2015 г.), результаты и выводы, полученные при определении пожарного риска, используются для обоснования только тех параметров и характеристик зданий, сооружений и строений, которые учитываются в настоящей Методике.

В связи с этим, отступления от требований нормативных документов по пожарной безопасности в части огнестойкости объекта защиты, противопожарного расстояния, устройства внутреннего противопожарного водопровода и т.д. не допускается обосновывать расчетом пожарного риска.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш