



МИНИСТЕРСТВО
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
(МЧС РОССИИ)

Центральный проезд, 3, Москва, 109012
Тел. 8(499)216-79-01; факс: 8(495)624-19-46
Телетайп: 114-933 «ФОТОН», 114-934 «ФОТОН»
E-mail: info@mchs.gov.ru

26 ИЮН 2017 № 19-3-1-2416
На № _____ от _____

Главным государственным
инспекторам субъектов
Российской Федерации по пожарному
надзору – начальникам главных
управлений МЧС России по субъектам
Российской Федерации

Уважаемые коллеги!

В 00.50 14 июня 2017 года в столице Великобритании Лондоне произошел пожар в 24-этажном жилом доме Grenfell Tower. В результате пожара 58 человек погибло, 18 находятся в больницах.

Предварительная причина пожара - неисправность холодильника на четвертом этаже здания.

По имеющейся информации, наступлению тяжелых последствий и быстрому распространению пламени способствовали следующие факторы:

внешние поверхности наружных стен дома отделаны горючими материалами;

на момент пожара системы противопожарной защиты находились в неработоспособном состоянии;

отсутствовали противопожарные преграды внутри здания;
несвоевременная эвакуация людей.

В целях предупреждения аналогичных случаев прошу провести комплекс профилактических мероприятий в отношении многоквартирных жилых домов, в том числе:

проинформировать органы власти, уполномоченные на выдачу разрешений о вводе объектов в эксплуатацию, а также эксплуатирующие организации о необходимости соблюдения требований пожарной безопасности на указанных объектах;

через средства массовой информации организовать разъяснительную пропагандистскую работу о безопасном порядке содержания общего

домового имущества и мест общего пользования, правильных действиях при обнаружении пожара и эвакуации людей:

рекомендовать управляющим компаниям провести общие собрания жильцов по обсуждению проблемных вопросов противопожарного состояния домов;

при наличии информации о нарушениях противопожарных норм и требований обеспечить оперативное внесение предостережений об их устранении.

О проводимой работе прошу проинформировать к 20 июля т.г.

ВрИО директора Департамента надзорной
деятельности и профилактической работы –
главного государственного инспектора
Российской Федерации по пожарному надзору
генерал-майор внутренней службы



С.А.Кададов