
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ



НАЦИОНАЛЬНЫЙ
СТАНДАРТ
РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

ГОСТ Р
ИСО 18435-3—
2016

**Системы промышленной автоматизации
и интеграция**

**ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ, ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ**

Часть 3

Метод описания интеграции приложений

(ISO 18435-3:2015, IDT)

Издание официальное



Москва
Стандартинформ
2017

Предисловие

1 ПОДГОТОВЛЕН ООО «НИИ экономики связи и информатики «Интерэкомс» (ООО «НИИ «Интерэкомс») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 4

2 ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 100 «Стратегический и инновационный менеджмент»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 5 декабря 2016 г. № 1932-ст

4 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 18435-3:2015 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция приложений для диагностики, оценки возможностей и технического обслуживания. Часть 3. Метод описания интеграции приложений» (ISO 18435-3:2015 «Industrial automation systems and integration — Diagnostics, capability assessment and maintenance applications integration — Part 3: Applications integration description method», IDT).

При применении настоящего стандарта рекомендуется использовать вместо ссылочных международных стандартов соответствующие им национальные стандарты Российской Федерации, сведения о которых приведены в дополнительном приложении ДА

5 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок — в ежемесячном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования — на официальном сайте национального органа Российской Федерации по стандартизации в сети Интернет (www.gost.ru)

© Стандартиформ, 2017

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

| | |
|--|----|
| 1 Область применения | 1 |
| 2 Нормативные ссылки..... | 1 |
| 3 Термины и определения..... | 2 |
| 4 Сокращения | 2 |
| 5 Методы описания интеграции приложений | 2 |
| 5.1 Введение в концепцию интеграции приложений | 2 |
| 5.2 Концепция профилирования..... | 5 |
| 5.3 Основные требования к интероперабельности при обмене информацией | 8 |
| 5.4 Процедура формирования AIME- и ADME-элементов..... | 8 |
| 5.5 Требования к AIME-элементу | 11 |
| 5.6 Формирование ADME-элемента | 12 |
| 6 Соответствие настоящему стандарту | 12 |
| Приложение А (обязательное) Онтология в AIME/ADME-элементах..... | 13 |
| Приложение В (справочное) Пример обмена информацией для насоса с программным управлением..... | 20 |
| Приложение С (справочное) Пример определения перебоев в работе насоса | 28 |
| Приложение D (справочное) Обмен информацией по локальной сети EtherNet/IP для OPC..... | 34 |
| Приложение ДА (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам Российской Федерации | 39 |
| Библиография..... | 40 |

Введение

В комплексе стандартов ИСО 18435 определен набор методов интеграции приложений для диагностики, оценки возможностей и технического обслуживания при решении задач производства, контроля и выполнения технологических операций.

ИСО 18435-1 представляет общий обзор элементов (см. рисунок 1), правил и методов описания требований к автоматизации интеграционных приложений. Элементы включают основные аспекты по автоматизации интеграционных приложений и связи между ключевыми аспектами. В правилах описывается порядок информационного обмена для поддержания интероперабельности в рамках приложения и между приложениями. Особое внимание уделяется производственным операциям и операциям по технической поддержке домена, включая деятельность по оценке возможностей.

В ИСО 18435-2 приводятся детальные определения элементов матрицы обмена данными между приложениями (AIME) и структуры элементов матрицы домена приложения (ADME) и связи между ними. В частности, приводятся шаги для создания ADME-элементов, которые поддерживаются конкретной комбинацией AIME-элементов.

В настоящем стандарте описан рекомендуемый метод, основанный на использовании шаблонов и предназначенный для описания интероперабельности приложений в двух или более доменах автоматизации на предприятии, на всех функциональных и ресурсных иерархических уровнях предприятия. При этом основное внимание уделено производственным процессам и работам по техническому обслуживанию (включая ремонт).




Рисунок 1 — Взаимосвязь между различными частями ИСО 18435

Унифицированный язык моделирования (UML) используется для представления требований к обмену информацией, связанных с интероперабельностью и интеграцией производственных (цеховых) приложений (в частности, для диагностики, управления, технического обслуживания и производства).

Основной целью настоящего стандарта является определение способа выражения информационного обмена:

- затрагивающего процессы, оборудование, операторов, материалы и другие активы средств автоматизации;

- между системами управления и производственными системами и различными системами, используемыми для диагностики и технического обслуживания с целью обеспечения возможности управления активами.

Предполагаемые выгоды от применения данного способа выражения информационного обмена заключаются в:

- облегчении определения спецификаций и закупки открытых систем, которые поддерживают интероперабельность между приложениями для диагностики и технического обслуживания;
- сокращении сроков разработки технических решений по диагностике и техническому обслуживанию, которые непосредственно связаны с качественно определенными требованиями к интеграции;
- предоставлении средств классификации, предназначенных для реализации, верификации интероперабельности и интеграции различных приложений.

Системы промышленной автоматизации и интеграция

ИНТЕГРАЦИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ, ОЦЕНКИ ВОЗМОЖНОСТЕЙ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Часть 3

Метод описания интеграции приложений

Industrial automation systems and integration. Diagnostics, capability assessment and maintenance applications integration. Part 3. Applications integration description method

Дата введения — 2017—06—01

1 Область применения

В настоящем стандарте определена методология профилирования, предназначенная для использования шаблонов интероперабельности (согласно ИСО 18435-2) и описывающая структуру и применение ADME- и AIMEs-элементов, а также открытого технического словаря (ОТД), с целью поддержания процессов информационного обмена.

В частности, в настоящем стандарте приведены рекомендации по профилированию обмена информацией между двумя приложениями путем установления контекста, передачи (информации) и контента, определенных в ИСО 18435-2.

Настоящий стандарт предназначен для его применения совместно с ИСО 18435-1 и ИСО 18435-2.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте используются ссылки на следующие стандарты.

ISO 8000 (all parts), Data quality (Качество данных (все части ISO 8000))

ISO/IEC 10646:2014/Amd.1:2015, Information technology. Universal Coded Character Set (UCS) (Информационные технологии. Универсальный набор кодированных символов (UCS))

ISO/IEC 10646:2014, Information technology. Universal Coded Character Set (UCS). Amendment 1: Cherokee supplement and other characters (Информационная технология. Универсальный набор кодированных знаков. Изменение 1. Дополнение к языку чероки и другим знакам)

ISO 15745-1:2003, Industrial automation systems and integration. Open systems application integration framework. Part 1: Generic reference description (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная интеграционная среда открытых систем. Часть 1. Общее эталонное описание)

ISO 15745-1:2003/Amd.1:2007, Industrial automation systems and integration. Open systems application integration framework. Part 1: Generic reference description. Amendment 1 (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная интеграционная среда открытых систем. Часть 1. Общее эталонное описание. Изменение 1)

ISO 18435-1:2009, Industrial automation systems and integration. Diagnostics, capability assessment and maintenance applications integration. Part 1: Overview and general requirements (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция приложений для диагностики, оценки возможностей и технического обслуживания. Часть 1. Обзор и общие требования)

ISO 18435-2:2012, Industrial automation systems and integration. Diagnostics, capability assessment and maintenance applications integration. Part 2: Descriptions and definitions of application domain matrix elements (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция приложений для диагностики,

оценки возможностей и технического обслуживания. Часть 2. Описания и определения элементов матрицы домена приложения)

ISO/TS 29002 (all parts), Industrial automation systems and integration. Exchange of characteristic data (Промышленные автоматические системы и интеграция. Обмен характеристическими данными (все части ISO/TS 29002))

3 Термины и определения

В настоящем стандарте используются термины и определения, установленные в ИСО 18435-1 и ИСО 18435-2, а также следующие термины с соответствующими определениями.

3.1 **онтология** (ontology): Определенно выраженный и согласованный перечень концепций (понятий) в предметной области не зависящий от области их конкретного применения.

[ИСО 13584-511:2006, определение 3.1.20]

4 Сокращения

ADME — элемент матрицы домена приложения (Application Domain Matrix Element);

AIME — элемент матрицы обмена данными между приложениями (Application Interaction Matrix Element);

CBM — техническое обслуживание и ремонт по состоянию (Condition-Based Maintenance);

OTD — открытый технический словарь (Open Technical Dictionary);

UML — унифицированный язык моделирования (Unified Modelling Language);

XML — расширяемый язык разметки (eXtensible Markup Language).

5 Методы описания интеграции приложений

5.1 Введение в концепцию интеграции приложений

5.1.1 Общие сведения

Требования клиента к интеграции приложений определяют профили обмена информацией, которые необходимы для выполнения требований к интероперабельности приложений. Для разработки требуемых приложений необходимо определить предметные области интересов существующих клиентов.

В разделе 5 установлен метод определения информации, содержащейся AIME- и ADME-элементах для формулирования требований к обмену информацией (с использованием шаблонов, введенных в ИСО 18435-2). Применение этого метода обеспечивает интероперабельность различных приложений в заданном контексте. Поскольку указанная методология используется для интеграции дополнительных приложений из различных областей, данный метод можно использовать для верификации интероперабельности профилей обмена информацией (с использованием AIME-структуры), как того требует пользователь. Рисунок 2 иллюстрирует итеративный процесс верификации (планируемой) интероперабельности для интеграции приложений.




Рисунок 2 — Цикл проектирования системы, обеспечивающий интероперабельность

Общая структура профилей информационного обмена между приложениями изображена на рисунке 3. Методы оценки совместимости AIME-профилей, поддерживающих обмен информацией, будут зависеть от контекста и соответствующих предметных областей.




Рисунок 3 — Элементы профиля

Стратегическая цель диагностики и технического обслуживания зависит от целей интеграции различных доменов приложений (см. рисунок 4), а ее описание должно включать определение соответствующих активов, для которых эта цель определена, а домены приложений рассмотрены.

Метод описания профилей информационного обмена зависит от контекста, выбираемого в соответствии с обменом информацией внутри или между доменами. Профили потенциальных возможностей ресурсов по поддержанию обмена информацией должны описываться AIME-элементом.

Примечание — Обмен информацией между выделенными ресурсами и их определение могут быть описаны с помощью диаграммы последовательности операций (в соответствии с ИСО 18435-2 (5.2)).

Категории доменов приложений определены в ИСО 18435-1 (см. рисунок 4). В настоящем стандарте описаны шаблоны интероперабельности для требований к интеграции, как это установлено в ИСО 18435-1 для интероперабельности приложений.

В качестве иллюстрации методики с использованием шаблонов интероперабельности, на рисунке 4 приведено использование диагностических и управленческих (контрольных) доменов приложений.



Рисунок 4 — Категории доменов приложений

5.1.2 Требования к интероперабельности различных приложений

Шаблоны интероперабельности, обеспечивающие интероперабельность различных междоменных приложений, должны иметь ссылки либо на соответствующий стандарт, либо на профиль соответствующего стандарта (в соответствии с ИСО 15745) с целью задания контекста интеграционной модели.

Пример 1 — Как показано на рисунке 5, приложение в домене управления может использовать модели МЭК 61512 для описания структуры модели, терминов и определений, используемых в шаблонах интероперабельности для ADME-элемента. Приложение в домене приложения для диагностики может использовать модель ИСО 13374-2 для описания соответствующего диагностического ADME-элемента.

Таким образом, при обмене информацией между различными доменами необходимо указывать контекст, а затем — описание контент-информации, обрабатываемой с помощью механизма передачи информации. Контекст, передача информации и ее контент включаются в ADME-элемент, используя профили технических параметров. Фактический контент при информационном обмене должен определяться этими профилями.

Пример 2 — Диагностическое информационное сообщение (формирование информационного сообщения) согласно ИСО 13374, отправляют в виде события из диагностического приложения в приложение управления серийным производством согласно ИСО 61512.




Рисунок 5 — Интероперабельность приложений из различных доменов

Термины и определения в информационных моделях должны иметь ссылки на соответствующие стандарты. Терминологию и модели стандартов необходимо определять с использованием понятий (и со ссылками), содержащихся в открытом техническом словаре (ОТД). В настоящем стандарте информационные модели и терминология используют концепции открытого технического словаря, как это определено в ИСО/ТС 29002 (приложение А). Использование общего набора моделей и терминов для их применения в различных доменах устанавливают основу для информационного обмена.

Данная методология интеграции приложений позволяет отображать требования к междоменной интероперабельности на различные ADME-элементы для каждого рассматриваемого приложения, а также на ADME-элементы между приложениями.

5.1.3 Требования к внутридоменной интероперабельности

Шаблоны внутридоменной интероперабельности приложений должны использовать общий контекст модели обмена информацией между приложениями.

Пример — Как это показано на рисунке 6, при обмене информацией управляющие и диагностические приложения имеют одинаковый контекст, т. е. представления, термины и определения имеют одну и ту же структуру и значения. Разделы передачи и контента поддерживают синтаксис и семантику, принятые в МЭК 61512.




Рисунок 6 — Интероперабельность внутридоменных приложений

5.2 Концепция профилирования

5.2.1 Общие сведения

Концепция общего профилирования приведена на рисунке 7. В ИСО 18435-2 определены общие шаблоны для контекста, передачи данных и контента. Информация о шаблоне для профилей внутридоменного обмена информацией — это информация, непосредственно заимствуемая из стандартов на справочные домены (reference domain standards). Для открытых технических словарей (OTD) могут потребоваться ссылки на междоменные профили с целью обеспечения совместимости терминов и определений, связанных с информационным обменом. OTD-словари должны содержать информацию о профилировании справочных доменов с помощью методологии ИСО 15745-1; междоменный обмен информацией может потребовать отображения (мэппинга) концепций из двух технических словарей.




Рисунок 7 — Общая структура профилей

AIME-элемент определяет профиль потенциальных возможностей и предназначен для поддержки требований к обмену информацией относительно ADME-элемента. Профили возможностей для внутридоменных приложений по определению являются функционально совместимыми. Например, профиль устройства и коммуникационные профили соответствуют общему набору спецификаций.

Устройства можно выбирать, а их соответствующие свойства — идентифицировать и соотносить с используемым словарем компонентов (согласно МЭК 61360 [Словарь общих данных (CDD)]). Идентификационные коды классов устройств и идентификационные коды свойств можно использовать для ссылки на общие характеристики компонентов.

Примечание — Описание классов аппаратуры распределения и управления приведены в МЭК 62683, а описания технологического оборудования в МЭК 61987.

Профили потенциальных возможностей для междоменных приложений можно адаптировать к различным устройствам и коммуникационным профилям. Профиль обмена информацией о приложениях определяет предпочтительные профили для контекста и передачи данных в целях обеспечения поддержки этого обмена. Профили потенциальных возможностей, определенные в AIME-элементах, необходимо верифицировать на предмет их совместимости. Поскольку контекст определяется как профиль, ссылающийся на другой профиль, требуется проверка профиля на нескольких уровнях.

5.2.2 Совместимость при обмене внутридоменной информацией

При обмене внутридоменной информацией необходимо использовать те же профили контекста и передачи данных, что и показанные на рисунке 8, что позволит упростить процесс выбора профилей ресурсов.




Рисунок 8 — Схема обмена внутридоменной информацией

5.2.3 Совместимость при обмене междоменной информацией

Обмен междоменной информацией требует дополнительной проверки на интероперабельность с целью выбора соответствующих профилей ресурсов для информационного обмена. Контексты должны различаться путем сопоставления этих доменов в соответствии с ИСО 18435-1, а сам контекст должен соотноситься с набором определений, указанных в открытом техническом словаре. Если контексты используют различные открытые технические словари, то необходимо выбрать соответствующие записи из каждого словаря и создать общий контекст.

Выбранные ресурсы в каждом домене следует проверять с целью обеспечения передачи данных с помощью ADME-элемента (см. рисунок 9). Каждый ресурс (например, устройство, средства связи, оборудование, программное обеспечение) должен предоставлять необходимые функциональные возможности, определенные в спецификации на передачу данных.




Рисунок 9 — Схема обмена внутридоменной информацией

5.3 Основные требования к интероперабельности при обмене информацией

Информация, подлежащая обмену, должна:

- определяться в соответствии с открытым техническим словарем;
- использовать понятия, содержащиеся в открытом техническом словаре, который должен соответствовать требованиям ИСО/ТС 29002;

Примечание 1 — В ИСО/ТС 29002 содержится базовый набор требований, предъявляемых к открытым техническим словарям. Путем использования ИСО/ТС 29002 возможно преобразование различных контекстов.

- быть связана с контекстом путем ссылки на диаграмму интеграции домена приложения;

Пример — Категории доменов приведены на рисунке 4.

- основываться на общедоступной информационной модели;

Примечание 2 — Информация может профилироваться с помощью информационной модели; т. е. характеристические данные при информационном обмене могут соотноситься с общедоступным стандартом.

Примечание 3 — Информационная модель должна указывать назначение и использование информационного обмена, например, предназначен ли информационный обмен для целей проектирования, выполнения операционной деятельности и/или технического обслуживания.

- основываться на стандартах качества данных серии ИСО 8000, с указанием их соответствующих частей.

Примечание 4 — Информация, подлежащая обмену, должна иметь формальную спецификацию с синтаксисом, который с помощью компьютера можно проверять на ее соответствие основным заданным характеристикам.

Примечание 5 — В ИСО 8000-120 приведены требования к источнику данных и их регистрации, т. е. к предыстории данных и информации о владельце информации (например, о прослеживании по времени и расположению), которая может быть реализована посредством использования раздела передачи данных в ADME-элементе.

5.4 Процедура формирования AIME- и ADME-элементов

5.4.1 Общие сведения

Общая концепция и процедура формирования AIME- и ADME-элементов иллюстрируется примером, приведенным на рисунке 10. Порядок выполнения операций указан только в качестве наглядного примера.

Пример 1 — Процедура формирования AIME- и ADME-элементов приведена на рисунке 10.




Рисунок 10 — Диаграмма, иллюстрирующая процедуру формирования AIME- и ADME-элементов

Данная процедура должна содержать следующие операции:

- определение требований к интероперабельности приложений при информационном обмене;
- определение раздела контента для информационного обмена (с использованием единой информационной модели);
- определение потенциальных ресурсных возможностей и разделов передачи данных (с использованием правил для выбранной интеграционной среды приложений);
- определение идентификаторов для ссылок на AIME- и ADME-элементы (см. приложение А).

П р и м е ч а н и е — Механизм передачи данных между приложением-источником и приложением-получателем должен использовать один и тот же коммуникационный сервис; например, если эти приложения имеют общую информационную модель для контента, но не для передачи данных, то одно из приложений должно быть адаптировано для передачи этих данных.

Пример 2 — В случае, если передача данных описана на WSDL и использует web-сервисы, то приложение-источник должно обеспечить обязательный набор функциональных возможностей для выполнения

требований приложения-получателя. Альтернативным образом поставщик данных может предложить организовать информационный обмен, используя стандарт на промышленную сеть связи fieldbus. Механизм передачи данных будет осуществляться с помощью одного из fieldbus-сервисов.

5.4.2 Требования к интероперабельности приложений

5.4.2.1 Общие сведения

Минимальные критерии интероперабельности приведены в ИСО 18435-1 (5.3).

Требования к интероперабельности в общем контексте определяют с точки зрения заинтересованности или потребности клиента/поставщика, например, с использованием конкретного стандарта на магистральную шину (см. МЭК 61784), конкретной модели устройства (см. ИСО 15745-3), конкретного стандарта на приложения (см. МЭК 61512) или конкретного интерфейса (см. ИСО 13374-2). Целью этого определения является применение единого набора заданной лексики.

Интероперабельность будет обеспечиваться по завершении выполнения операций, описанных в следующих подпунктах.

5.4.2.2 Определение потенциальных приложений и их доменов

Необходимо определить потенциальные приложения и закрепить их за доменами в соответствии с ИСО 18435-1 (5.4). Необходимо также определить домен (домены), участвующие в обмене информацией.

Пример — С помощью ИСО 18435-2 (приложение В) за приложением, связанным с робототехническим мониторингом (Robot Monitoring), закрепляется идентификатор категории домена D1.2, а за приложением, связанным с робототехническим управлением (Robot Control) — идентификатор D1.1.

Примечание — Идентификатор категории домена, например, D1.2 (см. ИСО 18435-1, 5.4.8) используют для формирования AIME-элемента.

5.4.2.3 Идентификация процессов

Необходимо определить профили AIME-процесса (см. ИСО 18435-2, 6.2.3) для потенциальных приложений.

Пример 1 — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), приложение Robot Monitoring можно связать с процессом RobotConditionMonitoring, а приложение Robot Control — с процессом MotionControl.

Необходимо определить профиль общего AIME-ресурса (см. ИСО 18435-2, 6.2.3).

Пример 2 — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), приложение Robot Monitoring можно связать с ресурсом PLC-контроллера, а приложение Robot Control — с ресурсами PLC-контроллера, сервопривода и устройства контроля вибраций.

5.4.2.4 Выбор/формирования информационных моделей

Термины и определения информационных моделей должны иметь ссылки на соответствующие стандарты. Использование общего набора моделей и терминов для применения в различных доменах создает основу для информационного обмена.

Пример — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), приложение Robot Monitoring можно связать с конкретным отраслевым стандартом на мониторинг текущего состояния согласно ИСО 13374.

С помощью концепций из открытого технического словаря (OTD) необходимо идентифицировать и соотносить терминологию и модели стандартов. В настоящем стандарте следует использовать информационные модели и терминологию, содержащиеся в открытом техническом словаре согласно ИСО/ТС 29002 (приложение А).

5.4.2.5 Определение критериев интеграции

При обмене информацией следует указывать интеграционную среду приложений.

Примечание 1 — В ИСО 15745-1 определен набор правил и элементов, которые составляют основу для интеграции приложений. Набор элементов и правил формирования приложений, систем и компонентов следует согласовывать в среде приложений.

Пример — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), выражение (элемент) MEidentification (например, ADME-элемент) вместе с MESource (ИСО) могут описывать интеграционную среду ссылочных приложений.

Если обмен информацией выполняется между приложениями, описанными с использованием различных способов интеграции приложений, то необходимо устанавливать набор правил и элементов, общих для обеих сред интеграции.

Примечание 2 — Разработка общего набора правил для обеих сред интеграции выходит за область рассмотрения настоящего стандарта.

5.4.3 Определение раздела контента

Контент ADME-элемента для информационного обмена необходимо определять с помощью единой информационной модели.

Пример 1 — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), раздел контента будет описывать имя информационного обмена, параметры и осуществляющиеся взаимодействия в рамках этого обмена.

Пример 2 — В приложениях С и D приведены примеры использования контента для идентификатора категории домена (обмен D1.1 — D1.2).

5.4.4 Определение требований к ресурсам и передаче данных

Основываясь на требованиях к приложениям и ресурсным возможностям, необходимо определять разделы контекста и передачи данных, с использованием выбранной интеграционной среды приложений.

В разделе передачи данных АИМЕ-элемента определен профиль ресурсов, который будет обеспечивать необходимые для данного приложения функциональные возможности.

Пример 1 — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), раздел ресурсов обеспечивает профилирование этих ресурсов, необходимых для поддержки информационного обмена, например, PLC-контроллера.

В разделе передачи данных АИМЕ-элемента определены конкретные коммуникационные требования, необходимые для данного приложения. Общее выражение `informationType` должно быть определено в обоих АИМЕ-элементах. Набор выражений `ChannelType`, `roleType` и `participantType` необходимо определять в соответствии с ИСО 18435-2 (6.2.4).

Пример 2 — Используя ИСО 18435-2 (приложение В), раздел передачи данных обеспечивает профилирование типа канала, который поддерживается конкретной интеграционной средой приложений.

Примечание 1 — Раздел передачи данных способен профилировать различные типы каналов, которые поддерживаются конкретной интеграционной средой приложений. Если эта среда поддерживает различные типы каналов, то выражение `informationType` будет иметь общую семантику со всеми выражениями `ChannelType(s)`.

Примечание 2 — Выражение `roleType` определяет сервисы для ресурса (например, описание сервиса на языке описаний Web-сервисов (WSDL)).

5.5 Требования к АИМЕ-элементу

5.5.1 Общие сведения

АИМЕ-элементы формируются в соответствии с требованиями к ресурсам, которые в свою очередь определяются требованиями к интероперабельности приложений. В диагностических приложениях, в которые включены оборудование/устройства/программное обеспечение, перед началом информационного обмена необходимо предпринять ряд мер.

5.5.2 Подробные требования к АИМЕ-элементу

АИМЕ-элемент должен поддерживать следующие аспекты:

- Выбор: первый этап заключается в выборе соответствующего оборудования/устройств/профилей программного обеспечения, которые необходимы для поддержки информационного обмена. Профили оборудования/устройств/программного обеспечения необходимо выбирать с учетом требований, зависящих от требований к ресурсам и передаче данных (см. 5.4.4). Типичные приложения, предназначенные для поддержки информационного обмена, требуют выбора соответствующих профилей.

Пример 1 — В Приложении D приведен пример профиля оборудования/устройств для формирования АИМЕ-элемента, который отвечает требованиям 5.4.4.

Пример 2 — В ИСО 16100 описаны профили потенциальных производственных возможностей программного обеспечения.

- Конфигурирование: на этом этапе определяют конфигурационные параметры устройств/оборудования/программного обеспечения, удовлетворяющие требованиям, предъявляемым к информационному обмену. Конкретный набор операций по конфигурированию необходим для выполнения требований к передаче данных и контексту, установленных в 5.4.4.

- Деятельность: на этом этапе определяют сценарии эксплуатации процессов информационного обмена между приложениями. Оперативные сценарии определяют вид выражения `informationType` и взаимодействия, которые должны поддерживать интероперабельность приложений. Определение типа параметра устанавливается с помощью соответствующего технического словаря.

Пример 3 — В приложении В приведен пример оперативной информации, подлежащей обмену и отвечающей требованиям 5.4.4.

В приложении А рассмотрены требования к заданию типа параметра и к определениям экземпляров класса.

5.6 Формирование ADME-элемента

5.6.1 Общие сведения

Для описания взаимосвязей между приложениями ADME-элементы формируют с использованием AIME-элементов.

Каждому производственному ресурсу следует присваивать уникальные идентификационные номера (с помощью стандартного метода, например, описанного в ИСО/ТС 29002).

По завершению определения ADME- и AIME-элементов в соответствии с ИСО 18435-2 и критериями, указанными в ИСО 18435-1 (5.3), приложения будут считаться функционально совместимыми.

5.6.2 Выбор технического словаря

Технический словарь, используемый в каком-либо приложении, необходимо выбирать и определять в контексте ADME-элемента.

Пример — В приложении А приведен пример выбора технического словаря в разделе контента ADME-элемента.

5.6.3 Выбор среды приложения

Среда приложения, используемая в приложении, должна выбираться и указываться в разделе контента ADME-элемента.

Пример — В приложении А приведен пример выбора прикладной среды (в разделе контента ADME-элемента).

5.6.4 Раздел контента

Каждый элемент в данном разделе следует описывать в соответствии с А.6.

6 Соответствие настоящему стандарту

Любое приложение можно считать соответствующим настоящему стандарту, если документация на шаблоны контекста, передачи данных и контента, соответствует требованиям ИСО 18435-2, а также требованиям, указанным в настоящем стандарте.

П р и м е ч а н и е — В настоящем стандарте содержатся рекомендации по использованию шаблонов, описанных в ИСО 18435-2, с использованием концепций открытого технического словаря (см. приложение А).

Приложение А
(обязательное)

Онтология в АИМЕ/АДМЕ-элементах

А.1 Общие концепты для открытого технического словаря (ОТД)

Точное количество терминов необходимо определить в соответствии с ИСО 18435-2. Определения этих терминов могут вводиться в открытый технический словарь (ОТД), использование которого позволяет связывать идентификаторы концептов с соответствующими терминами. Поскольку в любом конкретном домене может оказаться более предпочтительным собственный набор терминов (при неизменных концептах), возможно установление соответствия между доменами. Конкретный набор терминов и их использование в данном домене можно соотносить с онтологией данного домена. Использование «руководства по идентификации» способно обеспечить соответствие между ОТД-словарем и конкретной онтологией домена.

Примечание — В ИСО/ТС 22745-30 описаны методы подготовки и представления руководств по идентификации (или требований к данным), а в ИСО/ТС 22745-40 — методы создания каталогов. Все требования можно определять для онтологии домена; конкретное приложение определяет (посредством описания каталога), поддержку конкретных требований к данным.

Термины, определенные в ИСО 18435-2, приведены в таблицах А.2 — А.5. Каждый термин может быть соотнесен с ОТД-словарем согласно ИСО/ТС 29002-5.

А.2 Формат идентификатора концепта согласно ИСО/ТС 29002-5

Идентификаторы концептов необходимо определять согласно ИСО/ТС 29002-5 (раздел 7); справочная информация приведена в таблице А.1.

А.2.1 Общие сведения

На рисунке А.1 приведен обобщенный формат идентификатора.




Рисунок А.1 — Форма идентификатора

А.2.2 Набор символов

В идентификаторе следует использовать только символы, приведенные в таблице А.1.

Т а б л и ц а А.1 — Набор символов

| Обозначения | Код ИСО/МЭК 10646 (шестнадцатеричный) | Описание |
|-------------------------|---------------------------------------|-----------|
| Цифры | 0030 – 0039 | '0' – '9' |
| Буквы верхнего регистра | 0041 – 005A | 'A' – 'Z' |
| Дефис | 002D | '.' |
| Символ «решетка» | 0023 | '#' |
| Точка | 002E | '.' |
| Двоеточие | 003A | ':' |
| Символ подчеркивания | 005F | '_' |

В настоящем стандарте термин «буква верхнего регистра» относится к заглавной букве или цифре.

В настоящем стандарте термин «защитный символ» относится к букве верхнего регистра, цифре, двоеточию, точке или символу подчеркивания.

А.2.3 Минимальная длина атрибутов

Если не оговорено иное, то минимальная длина каждого атрибута, определенного в настоящем стандарте, должна составлять 1.

А.2.4 Максимальная длина идентификатора

Максимальная длина идентификатора составляет 290 символов.

Элементы идентификатора определены в ИСО/ТС 29002-5 (раздел 8).

Синтаксис определен в ИСО/ТС 29002-5 (раздел 9).

Строка IRDI в стандартном идентификаторе должна содержать строки RAI, DI и VI, разделенные знаками «решетки» (#).

Строка RAI должна содержать строки ICD, OI, OPI, OPIS и AI, разделенные символами дефиса (-). Строки OPI, OPIS и AI являются необязательными; если они опущены, то последние три дефиса также необходимо опустить. Если опущены строки OPIS и AI, то необходимо опустить последние два дефиса. Если опущена строка AI, то необходимо опустить последний дефис.

Пример — Ниже приведены некоторые правильные и неправильные строки RAI.

Правильная строка: RAI = «0123-45-678-9-abc»

ICD = «0123», OI = «45», OPI = «678», OPIS = «9», AI = «abc»

Правильная строка: RAI = «0161-1»

ICD = «0161», OI = «1», OPI = (null), OPIS = (null), AI = (null)

Неправильная строка: RAI = «0161-1--»

Завершающие дефисы не допускаются.

Правильная строка: RAI = «0112-1-18435-AAA001»

ICD = «0112», OI = «1», OPI = (null), OPIS = (null), AI = «18435_3»

Типами концептов, определенными в ИСО/ТС 29002-5 (раздел 6), являются следующие: класс, свойство, тип данных, документ и онтология.

А.3 Раздел заголовка

Разделы заголовков для AIME- и ADME-элементов определены с помощью следующих наборов выражений (элементов) (см. таблица А.2).

Т а б л и ц а А.2 — Раздел заголовка

| Выражение | Идентификатор ICID-выражения (OTD=0112-1-18435) | | Определение | Пример | Переменный ICID- идентификатор (ИСО/МЭК 11578) | Текст типа концеп- та 1 | Примечания |
|---|--|--|---|---|--|----------------------------------|---|
| | Иденти- фикатор | Обязательный — М Необязательный — О | | | | | |
| MEidentification | AAA001 | М | Идентификация AIME/ ADME-элементов | SmartPumpControl AIME | М | Р | Идентификатор ICID- справочного техническо- го словаря |
| MErevision | AAA002 | М | Проверка AIME/ ADME-элементов | 1a | М | Р | |
| MEname | AAA003 | М | Наименование AIME/ ADME-элементов | D.1.2.Ay_D.1.1Az | М | Р | Описательное имя ADID- категории |
| MEsource | AAA004 | М | Источник AIME/ ADME-элементов | ISO | М | Р | |
| MEclassID | AAA005 | М | Идентификация класса AIME/ ADME- элементов | AIP | М | С | Идентификация про- филя (пример — в ИСО 15745) |
| MEdate | AAA006 | М | Дата выпуска AIME/ ADME-элементов | 2012-12-30 | М | Р | |
| MEregistry | AAA007 | М | Регистрационное наименование AIME/ ADME-элементов | Industry_specific_ registry_name_ ISO_13774 | М | Р | Регистрационное имя промышленного стан- дарта, зарегистрирован- ное в ICID-словаре |
| Текст 1 С=класс, Р=свойство, DT=тип данных, D=документ, О=онтология | | | | | | | |

А.4 Онтология «Контекст»

Разделы контекста AIME - и ADME-элементов определены с помощью следующих наборов выражений (элементов) (см. таблица А.3).

Т а б л и ц а А.3 — Раздел контекста

| Выражение (элемент) | Идентификатор ICID- выражения (OTD=0112-1-18435) | | Определение | Пример | Переменный ICID- идентификатор (ИСО/МЭК 11578) | Текст типа концеп- та 1 | Примечания |
|---------------------------------------|--|--|--|---|--|-------------------------------|--|
| | Иденти- фикатор | Обязатель- ный — М Необяза- тельный — О | | | | | |
| domainSourceHandle | AAB001 | М | ID домена источни- ка AIME-элемента из ADID | D1.1 | М | С | Домен управления, вво- да/вывода, хронология производственных дан- ных и отображение |
| domainDestinationHandle | AAB002 | М | ID домена получате- ля AIME-элемента из ADID | D1.2 | М | С | Домен использования активов, мониторинг состояния и качества |
| applicationSourceHandle | AAB003 | М | ID исходного прило- жения для обмена ин- формацией | PumpControl | М | С | |
| applicationDestinationHandle | AAB004 | М | ID приложения-полу- чателя для обмена информацией | PumpDiagnostics | М | С | |
| applicationRelationshipSection | AAB005 | О | Перечень контекстов приложения | | М | С | |
| applicationDomainRelationship Name | AAB006 | О | Спецификация зави- сящего от домена кон- текста приложения | Pump_Con- trol_Context, Pump_Diagnos- tics_Context | М | С | Перечень имен |
| processSourceHandle | AAB007 | О | ID связанного процес- са-источника | FlowPIDControl | О | С | Процесс содержит пе- речень работ, каждая из которых связана с набором функций, реализуемых с помо- щью набора ресурсов |
| processDestinationHandle | AAB008 | О | ID связанного целево- го процесса | CurrentHealth Evaluation | О | С | |

Окончание таблицы А.3

| Выражение (элемент) | Идентификатор ICID-выражения (OTD=0112-1-18435) | | Определение | Пример | Переменный ICID-идентификатор (ИСО/МЭК 11578) | Текст типа концепта 1 | Примечания |
|---|--|--|--|--|--|--------------------------|---|
| | Идентификатор | Обязательный — М Необязательный — О | | | | | |
| resourcePack | AAB009 | О | Перечень ресурсов, используемых при обмене информацией | PLC, MMD | О | С | Каждый ресурс в перечне имеет в ИСО 15745 соответствующий профиль ресурса |
| resourceName | AAB010 | О | Имя экземпляра ресурсов | PLC02 MMD00 | О | С | |
| resourceProfile | AAB011 | М | Информация о профиле ресурсов | PLCiso15745 profile MMDiso15745 profile | М | С | |
| Текст 1 С=класс, Р=свойство, DT=тип данных, D=документ, О=онтология | | | | | | | |

А.5 Онтология «Передача данных»

АИМЕ- и АДМЕ-элементы передачи данных определены с помощью следующих наборов выражений (элементов), а пример использования онтологий для обмена информацией между доменами приведен в таблице А.4.

Т а б л и ц а А.4 — Раздел передачи данных

| Выражение (элемент) | Идентификатор ICID-выражения (OTD=0112-1-18435) | | Определение | Пример | Переменный ICID-идентификатор (ИСО/МЭК 11578) | Текст типа концепта 1 | Примечания |
|------------------------|--|--|--|--|--|--------------------------|------------------------------|
| | Идентификатор | Обязательный — М Необязательный — О | | | | | |
| informationType | AAC001 | М | Типы информационного обмена | CavInfoRequest Type | О | С | Определение типов информации |
| roleType | AAC002 | О | Регистрация функциональных возможностей, представляемых для конкретного обмена информацией | PumpDiagnostics RolePumpControl Role | О | С | Определения вида ролей |

18 Окончание таблицы А.4

| Выражение (элемент) | Идентификатор ICID-выражения (OTD=0112-1-18435) | | Определение | Пример | Переменный ICID-идентификатор (ИСО/МЭК 11578) | Текст типа концепта 1 | Примечания |
|---|--|--|--|------------------------------------|--|--------------------------|---|
| | Идентификатор | Обязательный — М Необязательный — О | | | | | |
| behaviour | AAC003 | О | Поведение для заданного типа роли | PumpCavitationDetectionPumpControl | О | С | |
| relationshipType | AAC004 | О | Идентификация типов роли приложения и поведения | PumpControl2PumpDiagnostics | О | С | |
| participationType | AAC005 | О | Типы сотрудничества между сторонами для обмена информацией | PumpFlowControlCavitationDetection | О | С | |
| channelType | AAC006 | О | Пункт обмена информационными элементами между участниками | PumpControl2PumpMonitor | О | С | Описание коммуникационных связей между типами ролей |
| Текст 1 С=класс, Р=свойство, DT=тип данных, D=документ, О=онтология | | | | | | | |

А.6 Онтология «Контенты»

AIME-элементы для контентов определены с помощью следующих наборов выражений (элементов) (см. таблицу А.5):

Т а б л и ц а А.5 — Раздел контентов

| Выражение (элемент) | Идентификатор ICID-выражения (OTD=0112-1-18435) | | Определение | Пример | Переменный ICID-идентификатор (ИСО/МЭК 11578) | Текст типа концепта 1 | Примечания |
|------------------------|--|--|----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|------------|
| | Идентификатор | Обязательный — М Необязательный — О | | | | | |
| informationExchange | AAD001 | М | Имя информационного обмена | smartPumpInformationExchange | М | С | |
| relationship | AAD002 | О | Тип взаимоотношений | tns:PumpControl2PumpDiagnostics | О | С | |

Окончание таблицы А.5

| Выражение (элемент) | Идентификатор ICID- выражения (OTD=0112-1-18435) | | Определение | Пример | Перемен- ный ICID- идентификатор (ИСО/МЭК 11578) | Текст типа концеп- та 1 | Примечания |
|---|--|--|---|--|---|-------------------------------|--|
| | Иденти- фикатор | Обязатель- ный — М Необязатель- ный — О | | | | | |
| variable | AAD003 | О | Определения индивиду- альных параметров, ис- пользуемых при обмене информацией | PumpCtrl2CavDetec- tionC CavInfoRequest CavInfoResponce | О | С | Имя канала |
| interaction | AAD004 | О | Реализация обмена информацией между ролями | CavInfoElicitation | О | С | |
| participate | AAD005 | О | Определение взаимо- отношений для взаимо- действий | tns:PumpControl2Pump Diagnostics | О | С | Описание имени вза- имоотношения, типа роли источника и типа целевой роли |
| exchange | AAD006 | О | Базовый элемент взаи- модействия при обмене информацией | CavInfoRequestEx | О | С | |
| send/receive | AAD007 | О | Отправка/получение информации при каж- дой деятельности при обмене информацией с использованием пара- метров | CavInfoRequest | О | С | |
| Текст 1 С=класс, Р=свойство, DT=тип данных, D=документ, О=онтология | | | | | | | |

Приложение В
(справочное)

Пример обмена информацией для насоса с программным управлением

В.1 Стратегия диагностики

Для совершенствования существующего управляющего насосом приложения необходимо ввести в него новое диагностическое приложение, технические требования к которому могут разрабатываться на основе соответствующих диагностических показателей, получаемых при оценке процесса (см. рисунок В.1).




Рисунок В.1 — Диаграмма, характеризующая стратегию диагностики

В.2 Пример интеграции диагностического приложения насоса

Диаграмма последовательности операций (см. рисунок В.2) отражает простое взаимодействие типа «запрос/ответ» между управляющими и диагностическими приложениями для насоса. ADME-элемент поддерживает обмен информацией между приложениями, используя для этого функциональные возможности ресурсов, идентифицированные в AIME-элементе каждого из приложений. В данном сценарии управляющее приложение насоса

запрашивает диагностическую информацию из соответствующего диагностического приложения, после чего первое из приложений может соответствующим образом корректировать режим работы насоса (который в данном примере не рассматривается).




Рисунок В.2 — Простой обмен информацией между приложениями

В В.3 и В.4 приведен пример набора из АИМЕ-элементов для ресурсов управления и диагностики насоса, в В.5 приведен пример АИМЕ-элемента для комплексного применения насоса с программным управлением, а в В.6 — пример описания веб-сервиса, предназначенного для обмена информацией.

В.3 АИМЕ-элемент управления насосом

Ниже приведен пример АИМЕ-элемента, предназначенного для управления насосом.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns="http://www.iso.org/aime" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <MatrixElementHeader>
    <MEidentification>SmartPumpControlAIME</MEidentification>
    <MErevision>1a</MErevision>
    <MEname>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MEname>
    <MEsource>ISO</MEsource>
    <MEclassID>AIP</MEclassID>
    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774</MEregistry>
  </MatrixElementHeader>
  <MatrixElementBody>
    <Context_Section>
      <domainSection>
        <domainSourceHandle>D1.1</domainSourceHandle>
        <domainDestinationHandle>
        </domainDestinationHandle>
      </domainSection>
      <applicationSection>
        <applicationSourceHandle>PumpControl</applicationSourceHandle>
        <applicationDestinationHandle>
        </applicationDestinationHandle>
      </applicationSection>
      <applicationRelationshipSection>
        <applicationDomainRelationshipName>
  
```

```

        Pump_Control_Context
        </applicationDomainRelationshipName>
    </applicationRelationshipSection>
    <processSection>
        <processSourceHandle>FlowPIDControl</processSourceHandle>
        <processDestinationHandle>
        </processDestinationHandle>
    </processSection>
    <resourceSection>
        <resourcePack name="PLC">
            <resourceName>PLC02</resourceName>
            <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
        <resourcePack name="VFD">
            <resourceName>VFD00</resourceName>
            <resourceProfile>VFDiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
    </resourceSection>
</Context_Section>
<Conveyance_Section>
    <description>PumpControl to Diagnostics (Cavitation Detection) Example</description>
    <informationType name="CavInfoRequestType" type="tCavInfoRequest">
        <description>
            Diagnostics Request Message - AIME XML schema type
            CavInfoRequestMsg will have sensor values for flow, pressure and temperature
        </description>
    </informationType>
    <informationType name="CavInfoResponseType" type="tCavInfoResponse">
        <description>
            Diagnostics Response Message - AIME XML schema type
            CavInfoResponseMsg will have degree of cavitation
        </description>
    </informationType>
    <roleType name="PumpControlRole">
        <description>Role for Pump Control</description>
        <behaviour name="PumpControl" interface="PumpControlInterface">
            <description>Behaviour for PumpControl - use CIP for VFD control</description>
        </behaviour>
    </roleType>
    <participantType name="PumpFlowControl">
        <description>Pump Control Participant</description>
        <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
    </participantType>
    <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="ISO15745_ENet_CommNet_Profile">
        <description>
            Pump Control to Diagnostics Channel Type
            Ethernet/IP channel based on ISO15745-2 Comm Profile
        </description>
    </channelType>
</Conveyance_Section>
</MatrixElementBody>
</ISO_AIME>

```

В.4 АИМЕ-элемент диагностики состояния насоса

Ниже приведен пример АИМЕ-элемента, предназначенного для диагностики состояния насоса.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns="http://www.iso.org/aime" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <MatrixElementHeader>
        <MEidentification>SmartPumpMonitorAIME</MEidentification>
        <MErevision>1a</MErevision>
        <MEname>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MEname>
        <MEsource>ISO</MEsource>
        <MEclassID>AIP</MEclassID>
    </MatrixElementHeader>

```

```

    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774_DM</MEregistry>
  </MatrixElementHeader>
  <MatrixElementBody>
    <Context_Section>
      <domainSection>
        <domainSourceHandle></domainSourceHandle>
        <domainDestinationHandle>D1.2</domainDestinationHandle>
      </domainSection>
      <applicationSection>
        <applicationSourceHandle></applicationSourceHandle>
        <applicationDestinationHandle>PumpDiagnostics</applicationDestinationHandle>
      </applicationSection>
      <applicationRelationshipSection>
        <applicationDomainRelationshipName>
          Pump_Diagnostics_Context
        </applicationDomainRelationshipName>
      </applicationRelationshipSection>
      <processSection>
        <processSourceHandle></processSourceHandle>
        <processDestinationHandle>CurrentHealthEvaluation</processDestinationHandle>
      </processSection>
      <resourceSection>
        <resourcePack name="PLC">
          <resourceName>PLC01</resourceName>
          <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
      </resourceSection>
    </Context_Section>
    <Conveyance_Section>
      <description>PumpControl to Diagnostics (Cavitation Detection) Example</description>
      <informationType name="CavInfoRequestType" type="tCavInfoRequest">
        <description>
          Diagnostics Request Message - AIME XML schema type
          CavInfoRequestMsg will have sensor values for flow, pressure and temperature
        </description>
      </informationType>
      <informationType name="CavInfoResponseType" type="tCavInfoResponse">
        <description>
          Diagnostics Response Message - AIME XML schema type
          CavInfoResponseMsg will have degree of cavitation
        </description>
      </informationType>
      <roleType name="PumpDiagnosticsRole">
        <description>Role for Diagnostics - Cavitation Detection</description>
        <behaviour name="PumpCavitationDetection" interface="PumpMonitorInterface">
          <description>Behaviour for Diagnostics Role - Cavitation Detection</
description>
          </behaviour>
        </roleType>
      <participantType name="CavitationDetection">
        <description>Diagnostics Participant</description>
        <roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
      </participantType>
      <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="IS015745_ENet_CommNet_Profile">
        <description>Pump Control to Diagnostics Channel Type
          Ethernet/IP channel based on IS015745-2 Comm Profile
        </description>
      </channelType>
    </Conveyance_Section>
  </MatrixElementBody>
</ISO_AIME>

```

В.5 ADME-элемент интегрированного приложения для насоса с программным управлением

Ниже приведен пример AIME-элемента для интегрированного приложения, предназначенного для насоса с программным управлением и содержащего управляющее и диагностическое приложения.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_ADME xmlns="http://www.iso.org/adme" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <MatrixElementHeader>
    <MEidentification>SmartPumpOPCADME</MEidentification>
    <MErevision>1a</MErevision>
    <MENAME>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MENAME>
    <MEsource>ISO</MEsource>
    <MEclassID>AIP</MEclassID>
    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774_DM_SD</MEregistry>
  </MatrixElementHeader>
  <MatrixElementBody>
    <Context_Section>
      <domainSection>
        <domainSourceHandle>D1.1</domainSourceHandle>
        <domainDestinationHandle>D1.2</domainDestinationHandle>
      </domainSection>
      <applicationSection>
        <applicationSourceHandle>PumpControl</applicationSourceHandle>
        <applicationDestinationHandle>PumpDiagnostics</applicationDestinationHandle>
      </applicationSection>
      <applicationRelationshipSection>
        <applicationDomainRelationshipName>
          Pump_Control_Context
        </applicationDomainRelationshipName>
        <applicationDomainRelationshipName>
          Pump_Diagnostics_Context
        </applicationDomainRelationshipName>
      </applicationRelationshipSection>
      <processSection>
        <processSourceHandle>FlowPIDControl</processSourceHandle>
        <processDestinationHandle>CurrentHealthEvaluation</processDestinationHandle>
      </processSection>
      <resourceSection>
        <resourcePack name="PLC">
          <resourceName>PLC02</resourceName>
          <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
        <resourcePack name="MMD">
          <resourceName>MMD00</resourceName>
          <resourceProfile>MMDiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
        <resourcePack name="PLC">
          <resourceName>PLC01</resourceName>
          <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
      </resourceSection>
    </Context_Section>
    <Conveyance_Section>
      <description>PumpControl to Diagnostics (Cavitation Detection) Example</description>
      <informationType name="CavInfoRequestType" type="tns:tCavInfoRequest">
        <description>
          Diagnostics Request Message - AIME XML schema type
          CavInfoRequestMsg will have sensor values for flow, pressure and temperature
        </description>
      </informationType>
      <informationType name="CavInfoResponseType" type="tns:tCavInfoResponse">
```

```

    <description>
      Diagnostics Response Message - AIME XML schema type
      CavInfoResponseMsg will have degree of cavitation
    </description>
  </informationType>
  <roleType name="PumpDiagnosticsRole">
    <description>Role for Diagnostics - Cavitation Detection</description>
    <behaviour name="PumpCavitationDetection" interface="PumpMonitorInterface">
      <description>
        Behaviour for Diagnostics Role - Cavitation Detection
        DiagCIPInterface is based on ISO15745-2 Comm Profile
      </description>
    </behaviour>
  </roleType>
  <roleType name="PumpControlRole">
    <description>Role for Pump Control</description>
    <behaviour name="PumpControl" interface="PumpControlInterface">
      <description>
        Behaviour for PumpControl - use CIP for VFD control
        PumpCtrlCIPInterface is based on ISO15745-2 Comm Profile
      </description>
    </behaviour>
  </roleType>
  <relationshipType name="PumpControl2PumpDiagnostics">
    <description>Pump Control to Cavitation Detection Relationship</description>
    <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
    <roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
  </relationshipType>
  <participantType name="PumpFlowControl">
    <description>Pump Control Participant</description>
    <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
  </participantType>
  <participantType name="CavitationDetection">
    <description>Diagnostics Participant</description>
    <roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
  </participantType>
  <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="ISO15745_ENet_CommNet_Profile">
    <description>
      Pump Control to Diagnostics Channel Type
      Ethernet/IP channel based on ISO15745-2 Comm Profile
    </description>
  </channelType>
</Conveyance_Section>
<Content_Section>
  <informationExchange name="smartPumpInformationExchange">
    <description>Smart Pump Information Exchange</description>
    <relationship type="tns:PumpControl2PumpDiagnostics" />
    <variableDefinitions>
      <variable name="PumpCtrl2CavDetectionC" channelType="tns:PumpControl2
PumpMonitor"
        roleTypes="tns:PumpControlRoletns:PumpDiagnosticsRole">
        <description>Channel Variable</description>
      </variable>
      <variable name="CavInfoRequest" informationType="tns:CavInfoRequestType"
        roleTypes="tns:PumpControlRoletns:PumpDiagnosticsRole">
        <description>Cavitation Information Request Message</description>
      </variable>
      <variable name="CavInfoResponse" informationType="tns:CavInfoResponseType"
        roleTypes="tns:PumpCtrlRoletns:PumpDiagnositcsRole">
        <description>Cavitation Information Response Message</description>
      </variable>
    </variableDefinitions>
  </informationExchange>
</Content_Section>

```

```

        <interaction name="CavInfoElicitation" operation="getCavitationInfo"
            channelVariable="tns:PumpCtrl2CavDetectionC">
            <description>Cavitation Information Elicitation
                (This could be mapped to WSDL operation or topic in Publish/Subscribe)
            </description>
            <participate relationshipType="tns:PumpControl2PumpDiagnostics"
                fromRoleTypeRef="tns:PumpControlRole" toRoleTypeRef="tns:PumpDiag
nosticsRole"
            />
            <exchange name="CavInfoRequestEx" informationType="tns:CavInfoRequestType"
                action="request">
                <description>Cavitation Detection Request Message Exchange</description>
                <send variable="CavInfoRequest" />
                <receive variable="CavInfoRequest" />
            </exchange>
            <exchange name="CavInfoResponseEx" informationType="tns:CavInfoResponseType"
                action="respond">
                <description>Cavitation Detection Response Message Exchange</description>
                <send variable="CavInfoResponse" />
                <receive variable="CavInfoResponse" />
            </exchange>
        </interaction>
    </informationExchange>
</Content_Section>
</MatrixElementBody>
</ISO_ADME>

```

В.6 Описание веб-сервиса, предназначенного для обмена информацией

Ниже приведен пример описания веб-сервиса, предназначенного для обмена информации при диагностике состояния насоса и обеспечивающего его мониторинг.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<description
    xmlns="http://www.w3.org/ns/wsd1"
    targetNamespace="http://www.iso.org/2011/wsd1/pumpMonitorSvc"
    xmlns:tns="http://www.iso.org/2011/wsd1/pumpMonitorSvc"
    xmlns:rms="http://www.iso.org/2011/schemas/pumpMonitorSvc"
    xmlns:wssoap="http://www.w3.org/ns/wsd1/soap"
    xmlns:soap="http://www.w3.org/2003/05/soap-envelope"
    xmlns:wsd1x="http://www.w3.org/ns/wsd1-extensions">
    <documentation>
        This document describes the sample pump monitor service
    </documentation>

    <types>
        <xs:schema
            xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
            targetNamespace="http://www.iso.org/2011/schemas/pumpMonitorSvc"
            xmlns="http://www.iso.org/2011/schemas/pumpMonitorSvc">

            <xs:element name="CavInfoRequest" type="CavInfoRequestType" />
            <xs:complexType name="CavInfoRequestType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="pumpType" type="xs:string" />
                    <xs:element name="pumpLocation" type="xs:string" />
                    <xs:element name="checkTime" type="xs:time" />
                </xs:sequence>
            </xs:complexType>

            <xs:element name="CavInfoResponse" type="CavInfoResponseType" />
            <xs:complexType name="CavInfoResponseType">
                <xs:sequence>
                    <xs:element name="pumpType" type="xs:string" />

```

```

        <xs:element name="cavitationDegree" type="xs:integer" />
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:schema>
</types>

<interface name = "pumpMonitorInterface" >
    <operation name="getCavitationInfo"
        pattern="http://www.w3.org/ns/wsd1/in-out"
        style="http://www.w3.org/ns/wsd1/style/iri"
        wsdlx:safe = "true">
        <input messageLabel="In"
            element="rms:CavInfoRequest" />
        <output messageLabel="Out"
            element="rms:CavInfoResponse" />
    </operation>
</interface>
<binding name="pumpMonitorSOAPBinding"
    interface="tns:pumpMonitorInterface"
    type="http://www.w3.org/ns/wsd1/soap"
    wsoap:protocol="http://www.w3.org/2003/05/soap/bindings/HTTP/">
    <operation ref="tns:opVibInfoRequest"
        wsoap:mep="http://www.w3.org/2003/05/soap/mep/soap-response"/>
</binding>
<service name="pumpMonitorService"
    interface="tns:pumpMonitorInterface">
    <endpoint name="pumpMonitorEndpoint"
        binding="tns:pumpMonitorSOAPBinding"
        address = "http://www.iso.org/2011/pumpMonitorService"/>
</service>
</description>

```


Приложение С
(справочное)

Пример определения перебоев в работе насоса

Ток в двигателе, превышающий номинальный (указанный на шильдике двигателя) может свидетельствовать о большой перегрузке или режиме торможения, например, при перегрузке конвейера или заклинивании передаточного механизма. Эти состояния могут приводить к перегреву двигателя и повреждению оборудования. В С.1 и С.2 приведен пример набора из АИМЕ-элементов для ресурсов (средств) управления и диагностики состояния насоса. Пример АИМЕ-элемента в С.1 демонстрирует функциональные возможности управления насосом, пример АИМЕ-элементов в С.2 — функциональные возможности при определении перебоев в работе насоса, а пример АДМЕ-элемента в С.3 — функциональные возможности при обмене информацией относительно этих перебоев между двумя приложениями (с использованием локальной сети EtherNet/IP). Рисунок С.1 иллюстрирует процедуру обмена информацией при определении сбоев в работе насоса.




Рисунок С.1 — Обмен информацией при определении перебоев в работе насоса

С.1 АИМЕ-элемент управления насосом

Ниже приведен пример АИМЕ-элемента, предназначенного для управления насосом.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns="http://www.iso.org/aime" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <MatrixElementHeader>
    <MEidentification>SmartPumpControlAIME</MEidentification>
    <MErevision>1a</MErevision>
    <MEname>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MEname>
    <MEsource>ISO</MEsource>
    <MEclassID>AIP</MEclassID>
    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774</MEregistry>
  </MatrixElementHeader>
  <MatrixElementBody>
    <Context_Section>
      <domainSection>
        <domainSourceHandle>D1.1</domainSourceHandle>
        <domainDestinationHandle>
        </domainDestinationHandle>
      </domainSection>
    </Context_Section>
  </MatrixElementBody>
</ISO_AIME>
  
```

```

<applicationSection>
  <applicationSourceHandle>PumpControl</applicationSourceHandle>
  <applicationDestinationHandle>
  </applicationDestinationHandle>
</applicationSection>
<applicationRelationshipSection>
  <applicationDomainRelationshipName>
    Pump_Control_Context
  </applicationDomainRelationshipName>
</applicationRelationshipSection>
<processSection>
  <processSourceHandle>FlowControl</processSourceHandle>
  <processDestinationHandle>
  </processDestinationHandle>
</processSection>
<resourceSection>
  <resourcePack name="PLC">
    <resourceName>PLC02</resourceName>
    <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
  </resourcePack>
  <resourcePack name="Contactor">
    <resourceName>I-000</resourceName>
    <resourceProfile>I-Oiso15745profile</resourceProfile>
  </resourcePack>
</resourceSection>
</Context_Section>
<Conveyance_Section>
  <description>PumpControl to Diagnostics (Jam Detection) Example</description>
  <informationType name="JamWarnLevelType" type="tJamWarnLevel">
    <description>Jam Warn Level data type</description>
  </informationType>
  <informationType name="WarningStatusType" type="tWarningStatus">
    <description>Warning Status</description>
  </informationType>
  <roleType name="PumpControlRole">
    <description>Role for Pump Control</description>
    <behaviour name="MotorStatus" interface="MotorProtectCIPInterface">
      <description>Behaviour for PumpControl - use CIP for Motor Status</
description>
    </behaviour>
  </roleType>
  <participantType name="MotorProtection">
    <description>Pump Control Participant</description>
    <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
  </participantType>
  <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="ISO15745_ENet_CommNet_
Profile">
    <description>
      Pump Control to Diagnostics Channel Type
      Ethernet/IP channel based on ISO15745-2 Comm Profile
    </description>
  </channelType>
</Conveyance_Section>
</MatrixElementBody>
</ISO_AIME>

```

С.2 АИМЕ-элемент мониторинга состояния насоса

Ниже приведен пример АИМЕ-элемента, предназначенного для мониторинга состояния насоса.

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns="http://www.iso.org/aime" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <MatrixElementHeader>

```

```

    <MEidentification>SmartPumpMonitorAIME</MEidentification>
    <Merevision>1a</Merevision>
    <MENAME>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MENAME>
    <MESource>ISO</MESource>
    <MEclassID>AIP</MEclassID>
    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774_DM</MEregistry>
</MatrixElementHeader>
<MatrixElementBody>
    <Context_Section>
        <domainSection>
            <domainSourceHandle></domainSourceHandle>
            <domainDestinationHandle>D1.2</domainDestinationHandle>
        </domainSection>
        <applicationSection>
            <applicationSourceHandle></applicationSourceHandle>
            <applicationDestinationHandle>PumpDiagnostics</applicationDestinationHandle>
        </applicationSection>
        <applicationRelationshipSection>
            <applicationDomainRelationshipName>
                Pump_Diagnostics_Context
            </applicationDomainRelationshipName>
        </applicationRelationshipSection>
        <processSection>
            <processSourceHandle></processSourceHandle>
            <processDestinationHandle>CurrentHealthEvaluation</processDestinationHandle>
        </processSection>
        <resourceSection>
            <resourcePack name="PLC">
                <resourceName>PLC01</resourceName>
                <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
            </resourcePack>
            <resourcePack name="MotorManagementDevice">
                <resourceName>OL-R01</resourceName>
                <resourceProfile>OL-REtherNetIPprofile</resourceProfile>
            </resourcePack>
        </resourceSection>
    </Context_Section>
    <Conveyance_Section>
        <description>PumpControl to Diagnostics (Jam Detection) Example</description>
        <informationType name="JamWarnLevelType" type="tJamWarnLevel">
            <description>Jam Warn Level data type</description>
        </informationType>
        <informationType name="WarningStatusType" type="tWarningStatus">
            <description>Warning Status</description>
        </informationType>
        <roleType name="PumpDiagnosticsRole">
            <description>Role for Jam Detection</description>
            <behaviour name="OL-RMotorProtect" interface="MotorProtectCIPInterface">
                <description>Behaviour for Jam Detection</description>
            </behaviour>
        </roleType>
        <participantType name="JamDetection">
            <description>Diagnostics Participant</description>
            <roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
        </participantType>
        <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="ISO15745_ENet_CommNet_Profile">
            <description>Pump Control to Diagnostics Channel Type
                Ethernet/IP channel based on ISO15745-2 Comm Profile
            </description>
        </channelType>
    </Conveyance_Section>
</MatrixElementBody>
</ISO_AIME>

```

C.3 ADME-элемент определения перебоев в работе насоса

Ниже приведен пример обмена информацией при определении перебоев в работе насоса.

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns="http://www.iso.org/aime" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <MatrixElementHeader>
    <MEidentification>SmartPumpADME</MEidentification>
    <MErevision>1a</MErevision>
    <MEname>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MEname>
    <MEsource>ISO</MEsource>
    <MEclassID>AIP</MEclassID>
    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774_DM_SD</MEregistry>
  </MatrixElementHeader>
  <MatrixElementBody>
    <Context_Section>
      <domainSection>
        <domainSourceHandle>D1.1</domainSourceHandle>
        <domainDestinationHandle>D1.2</domainDestinationHandle>
      </domainSection>
      <applicationSection>
        <applicationSourceHandle>PumpControl</applicationSourceHandle>
        <applicationDestinationHandle>PumpDiagnostics</applicationDestinationHandle>
      </applicationSection>
      <applicationRelationshipSection>
        <applicationDomainRelationshipName>
          Pump_Control_Context
        </applicationDomainRelationshipName>
        <applicationDomainRelationshipName>
          Pump_Diagnostics_Context
        </applicationDomainRelationshipName>
      </applicationRelationshipSection>
      <processSection>
        <processSourceHandle>FlowControl</processSourceHandle>
        <processDestinationHandle>CurrentHealthEvaluation</processDestinationHandle>
      </processSection>
      <resourceSection>
        <resourcePack name="PLC">
          <resourceName>PLC02</resourceName>
          <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
        <resourcePack name="CONTACTOR">
          <resourceName>I-000</resourceName>
          <resourceProfile>I-Oiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
        <resourcePack name="PLC">
          <resourceName>PLC01</resourceName>
          <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
        <resourcePack name="MotorManagementDevice">
          <resourceName>OL-R01</resourceName>
          <resourceProfile>OL-REtherNetIPprofile</resourceProfile>
        </resourcePack>
      </resourceSection>
    </Context_Section>
    <Conveyance_Section>
      <description>PumpControl to Diagnostics (Jam Detection) Example</description>
      <informationType name="JamWarnLevelType" type="tJamWarnLevel">
        <description>Jam Warn Level data type</description>
      </informationType>
      <informationType name="WarningStatusType" type="tWarningStatus">
```

```

        <description>Warning Status</description>
    </informationType>
    <roleType name="PumpControlRole">
        <description>Role for Pump Control</description>
        <behaviour name="MotorStatus" interface="MotorProtectCIPInterface">
            <description>Behaviour for PumpControl - use CIP for Motor
                Status</description>
        </behaviour>
    </roleType>
    <roleType name="PumpDiagnosticsRole">
        <description>Role for Jam Detection</description>
        <behaviour name="OL-RMotorProtect" interface="MotorProtectCIPInterface">
            <description>Behaviour for Jam Detection</description>
        </behaviour>
    </roleType>
    <relationshipType name="PumpControl2PumpDiagnostics">
        <description>Pump Control to Cavitation Detection Relationship</description>
        <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
        <roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
    </relationshipType>
    <participantType name="MotorProtection">
        <description>Pump Control Participant</description>
        <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
    </participantType>
    <participantType name="JamDetection">
        <description>Diagnostics Participant</description>
        <roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
    </participantType>
    <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="ISO15745_ENet_CommNet_Profile">
        <description>
            Pump Control to Diagnostics Channel Type
            Ethernet/IP channel based on ISO15745-2 Comm Profile
        </description>
    </channelType>
</Conveyance_Section>
<Content_Section>
    <informationExchange name="JamDetectionInformationExchange">
        <description>Jam Detection Information Exchange</description>
        <relationship type="tns:PumpControl2PumpDiagnostics" />
        <variableDefinitions>
            <variable name="PumpCtrl2JamDetectionC" channelType="tns:PumpControl2
PumpMonitor"
                roleTypes="tns:PumpControlRoletns:PumpDiagnosticsRole">
                <description>Channel Variable</description>
            </variable>
            <variable name="WarningCode" informationType="tns:WarningStatusType"
                roleTypes="tns:PumpControlRoletns:PumpDiagnosticsRole">
                <description>Cavitation Information Request Message</description>
            </variable>
        </variableDefinitions>
        <interaction name="ControlSupervisorObject" operation="GetAttributeSingle"
            channelVariable="tns:PumpCtrl2JamDetectionC">
            <participate relationshipType="tns:PumpControl2PumpDiagnostics"
                fromRoleTypeRef="tns:PumpControlRole"
                toRoleTypeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
            <exchange name="getWarningCode" informationType="tns:WarningStatusType"
                action="get">
                <description>Get Warning Code</description>
                <send variable="WarningCode" />
                <receive variable="WarningCode" />
            </exchange>
        </interaction>
    </informationExchange>

```

```
        </exchange>
      </interaction>
    </informationExchange>
  </Content_Section>
</MatrixElementBody>
</ISO_ADME>
```

**Приложение D
(справочное)**

Обмен информацией по локальной сети EtherNet/IP для OPC

В D.1 и D.2 приведен пример набора из AIME-элементов для (ресурса) управления насосом и (ресурса) диагностики состояния насоса. Пример AIME-элемента в D.1 характеризует функциональные возможности управления насосом, пример AIME-элемента в D.2 — функциональные возможности при определении сбоев в работе насоса, а в D.3 приведен пример ADME-элемента, предназначенного для обмена информацией относительно этих сбоев с использованием локальной сети EtherNet/IP для OPC-канала. Рисунок D.1 иллюстрирует процесс обмена информацией о сбоях в работе насоса с помощью OPC.




Рисунок D.1 — Обмен информацией при определении перебоев в работе насоса с помощью OPC

D.1 AIME-элемент управления насосом

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns="http://www.iso.org/aime" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <MatrixElementHeader>
    <MEidentification>SmartPumpControlAIME</MEidentification>
    <MErevision>1a</MErevision>
    <MEname>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MEname>
    <MEsource>ISO</MEsource>
    <MEclassID>AIP</MEclassID>
    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774</MEregistry>
  </MatrixElementHeader>
  <MatrixElementBody>
    <Context_Section>
      <domainSection>
        <domainSourceHandle>D1.1</domainSourceHandle>
        <domainDestinationHandle>
        </domainDestinationHandle>
      </domainSection>
      <applicationSection>
        <applicationSourceHandle>PumpControl</applicationSourceHandle>
      </applicationSection>
    </Context_Section>
  </MatrixElementBody>
</ISO_AIME>
  
```

```

    <applicationDestinationHandle>
  </applicationDestinationHandle>
</applicationSection>
<applicationRelationshipSection>
  <applicationDomainRelationshipName>
    Pump_Control_Context
  </applicationDomainRelationshipName>
</applicationRelationshipSection>
<processSection>
  <processSourceHandle>FlowControl</processSourceHandle>
  <processDestinationHandle>
  </processDestinationHandle>
</processSection>
<resourceSection>
  <resourcePack name="PLC">
    <resourceName>PLC02</resourceName>
    <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
  </resourcePack>
  <resourcePack name="CONTACTOR">
    <resourceName>I-000</resourceName>
    <resourceProfile>I-Oiso15745profile</resourceProfile>
  </resourcePack>
</resourceSection>
</Context_Section>
<Conveyance_Section>
  <description>PumpControl to Diagnostics Example</description>
  <informationType name="WarningCodeType" type="tWarningCode">
    <description>Warning Code Type</description>
  </informationType>
  <roleType name="PumpControlRole">
    <description>Role for Pump Control</description>
    <behaviour name="MotorStatus" interface="MotorProtectCIPInterface">
    </behaviour>
  </roleType>
  <participantType name="MotorProtection">
    <description>Pump Control Participant</description>
    <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
  </participantType>
  <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="OPC_2_EtherNetIP_Profile">
    <description>
      Pump Control to Diagnostics Channel Type
    </description>
  </channelType>
</Conveyance_Section>
</MatrixElementBody>
</ISO_AIME>

```

D.2 AIME-элемент диагностики состояния насоса

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns="http://www.iso.org/aime" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-
instance">
  <MatrixElementHeader>
    <MEidentification>SmartPumpMonitorAIME</MEidentification>
    <MErevision>1a</MErevision>
    <MEname>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MEname>
    <MEsource>ISO</MEsource>
    <MEclassID>AIP</MEclassID>
    <MEdate>2013-12-30</MEdate>
    <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774_DM</MEregistry>
  </MatrixElementHeader>
  <MatrixElementBody>
    <Context_Section>
      <domainSection>

```



```

        <domainSourceHandle></domainSourceHandle>
        <domainDestinationHandle>D1.2</domainDestinationHandle>
    </domainSection>
    <applicationSection>
        <applicationSourceHandle></applicationSourceHandle>
        <applicationDestinationHandle>PumpDiagnostics</applicationDestinationHandle>
    </applicationSection>
    <applicationRelationshipSection>
        <applicationDomainRelationshipName>
            Pump_Diagnostics_Context
        </applicationDomainRelationshipName>
    </applicationRelationshipSection>
    <processSection>
        <processSourceHandle></processSourceHandle>
        <processDestinationHandle>CurrentHealthEvaluation</processDestinationHandle>
    </processSection>
    <resourceSection>
        <resourcePack name="PLC">
            <resourceName>PLC01</resourceName>
            <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
        </resourcePack>
        <resourcePack name="MotorManagementDevice">
            <resourceName>OL-R01</resourceName>
            <resourceProfile>OL-REtherNetIPprofile</resourceProfile>
        </resourcePack>
    </resourceSection>
</Context_Section>
<Conveyance_Section>
    <description>PumpControl to Diagnostics (Jam Detection) Example</description>
    <informationType name="WarningStatusType" type="tWarningStatus">
        <description>Warning Status</description>
    </informationType>
    <roleType name="PumpDiagnosticsRole">
        <description>Role for Jam Detection</description>
        <behaviour name="OL-RMotorProtect" interface="MotorProtectCIPInterface">
            <description>Behaviour for Jam Detection</description>
        </behaviour>
    </roleType>
    <participantType name="JamDetection">
        <description>Diagnostics Participant</description>
        <roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
    </participantType>
    <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="OPC_2_EtherNetIP_Profile">
        <description>
            Pump Control to Diagnostics Channel Type
        </description>
    </channelType>
</Conveyance_Section>
</MatrixElementBody>
</ISO_AIME>

```

D.3 ADME-элемент обмена информацией с использованием устройства сопряжения локальной сети EtherNet/IP с OPC

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ISO_AIME xmlns="http://www.iso.org/aime" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
    <MatrixElementHeader>
        <MEidentification>SmartPumpADME</MEidentification>
        <MErevision>1a</MErevision>
        <MEname>D.1.2.Ay_D.1.1Az</MEname>
        <MEsource>ISO</MEsource>
        <MEclassID>AIP</MEclassID>
        <MEdate>2013-12-30</MEdate>
        <MEregistry>Industry_specific_registry_name_ISO_13774_DM_SD</MEregistry>
    </MatrixElementHeader>

```

```

</MatrixElementHeader>
<MatrixElementBody>
  <Context_Section>
    <domainSection>
      <domainSourceHandle>D1.1</domainSourceHandle>
      <domainDestinationHandle>D1.2</domainDestinationHandle>
    </domainSection>
    <applicationSection>
      <applicationSourceHandle>PumpControl</applicationSourceHandle>
      <applicationDestinationHandle>PumpDiagnostics</applicationDestinationHandle>
    </applicationSection>
    <applicationRelationshipSection>
      <applicationDomainRelationshipName>
        Pump_Control_Context
      </applicationDomainRelationshipName>
      <applicationDomainRelationshipName>
        Pump_Diagnostics_Context
      </applicationDomainRelationshipName>
    </applicationRelationshipSection>
    <processSection>
      <processSourceHandle>FlowControl</processSourceHandle>
      <processDestinationHandle>CurrentHealthEvaluation</processDestinationHandle>
    </processSection>
    <resourceSection>
      <resourcePack name="PLC">
        <resourceName>PLC02</resourceName>
        <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
      </resourcePack>
      <resourcePack name="Contactor">
        <resourceName>I-000</resourceName>
        <resourceProfile>I-Oiso15745profile</resourceProfile>
      </resourcePack>
      <resourcePack name="PLC">
        <resourceName>PLC01</resourceName>
        <resourceProfile>PLCiso15745profile</resourceProfile>
      </resourcePack>
      <resourcePack name="MotorManagementDevice">
        <resourceName>OL-R01</resourceName>
        <resourceProfile>OL-REtherNetIPprofile</resourceProfile>
      </resourcePack>
    </resourceSection>
  </Context_Section>
  <Conveyance_Section>
    <description>PumpControl to Diagnostics (Jam Detection) Example</description>
    <informationType name="WarningCodeType" type="tWarningCode">
      <description>Warning Code Type</description>
    </informationType>
    <informationType name="WarningStatusType" type="tWarningStatus">
      <description>Warning Status</description>
    </informationType>
    <roleType name="PumpControlRole">
      <description>Role for Pump Control</description>
      <behaviour name="MotorStatus" interface="MotorProtectCIPInterface">
        </behaviour>
      </roleType>
    <roleType name="PumpDiagnosticsRole">
      <description>Role for Jam Detection</description>
      <behaviour name="OL-RMotorProtect" interface="MotorProtectCIPInterface">
        <description>Behaviour for Jam Detection</description>
      </behaviour>
    </roleType>
    <relationshipType name="PumpControl2PumpDiagnostics">

```

```

        <description>Pump Control to Cavitation Detection Relationship</description>
        <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
        <roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
    </relationshipType>
    <participantType name="MotorProtection">
        <description>Pump Control Participant</description>
        <roleType typeRef="tns:PumpControlRole" />
    </participantType>
    <participantType name="JamDetection">
        <description>Diagnostics Participant</description>
        <roleType typeRef="tns:PumpDiagnosticsRole" />
    </participantType>
    <channelType name="PumpControl2PumpMonitor" type="OPC_2_EtherNetIP_Profile">
        <description>
            Pump Control to Diagnostics Channel Type
        </description>
    </channelType>
</Conveyance_Section>
<Content_Section>
    <informationExchange name="JamDetectionInformationExchange">
        <relationship type="tns:PumpControl2PumpDiagnostics" />
        <variableDefinitions>
            <variable name="PumpHMI2MotorMonitorC" channelType="tns:PumpControl2P
umpMonitor"
                roleTypes="tns:PumpControlRole tns:PumpDiagnosticsRole">
            </variable>
            <variable name="WarningCode" informationType="tns:WarningStatusType"
                roleTypes="tns:PumpControlRoletns:PumpDiagnosticsRole">
            </variable>
            <variable name="OPCServer1:PumpControl1:Motor1:WarningCode"
                informationType="tns:WarningStatusType" roleTypes="tns:PumpControlRole
                tns:PumpDiagnosticsRole">
            </variable>
        </variableDefinitions>
        <interaction name="ControlSupervisorObject" operation="GetAttributeSingle"
            channelVariable="tns:PumpCtrl2JamDetectionC">
            <exchange name="getWarningCode" informationType="tns:WarningStatusType"
                action="get">
                <description>Get Warning Code using EtherNet/IP</description>
                <send variable="WarningCode" />
                <receive variable="WarningCode" />
            </exchange>
        </interaction>
        <interaction name="PumpStationControl" operation="getMotorStatus"
            channelVariable="tns:PumpHMI2MotorMonitorC">
            <participate relationshipType="tns:PumpControl2PumpDiagnostics"
                fromRoleTypeRef="tns:PumpControlRole"
                toRoleTypeRef="tns:PumpDiagnosticsRole"
            />
            <exchange name="getWarningCode" informationType="tns:WarningCodeType"
                action="get">
                <description>Get Warning Code using OPC</description>
                <send variable="WarningCode" />
                <receive variable="OPCServer1:PumpControl1:Motor1:WarningCode" />
            </exchange>
        </interaction>
    </informationExchange>
</Content_Section>
</MatrixElementBody>
</ISO_ADME>

```

**Приложение ДА
(справочное)**

**Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов национальным стандартам
Российской Федерации**

Таблица ДА.1

| Обозначение ссылочного международного стандарта | Степень соответствия | Обозначение и наименование соответствующего национального стандарта |
|---|----------------------|---|
| ISO 8000 (все части) | IDT | ГОСТ Р ИСО 8000-2—2014 «Качество данных. Часть 2. Словарь» |
| | IDT | ГОСТ Р ИСО 8000-102—2011 «Качество данных. Часть 102. Основные данные. Обмен данными характеристик. Словарь» |
| | IDT | ГОСТ Р ИСО 8000-110—2011 «Качество данных. Часть 110. Основные данные. Обмен данными характеристик. Синтаксис, семантическое кодирование и соответствие спецификации данных» |
| | IDT | ГОСТ Р ИСО/ТС 8000-1-2009 «Качество информационных данных. Часть 1. Обзор» |
| ISO/IEC 10646 | — | * |
| ISO 15745-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 15745-1—2014 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная интеграционная среда открытых систем. Часть 1. Общее эталонное описание» |
| ISO 18435-1 | IDT | ГОСТ Р ИСО 18435-1—2012 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция приложений для диагностики, оценки возможностей и технического обслуживания. Часть 1. Обзор и общие требования» |
| ISO 18435-2 | IDT | ГОСТ Р ИСО 18435-2—2012 «Системы промышленной автоматизации и интеграция. Интеграция приложений для диагностики, оценки возможностей и технического обслуживания. Часть 2. Описания и определения элементов матрицы домена приложения» |
| ISO/TS 29002 (все части) | — | * |
| <p>* Соответствующий национальный стандарт отсутствует. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Примечание — В настоящей таблице использовано следующее условное обозначение степени соответствия стандартов: - IDT – идентичные стандарты.</p> | | |

Библиография

- [1] ISO/TS 8000-120:2009, Data quality — Part 120: Master data: Exchange of characteristic data: Provenance (Качество данных. Часть 120. Основные данные. Обмен данными о характеристиках. Источник)
- [2] ISO/IEC 10746-2:2009, Information technology — Open distributed processing — Reference model: Foundations — Part 2 (Информационные технологии. Открытая распределенная обработка. Эталонная модель. Часть 2. Основы)
- [3] ISO/IEC 11179-6:2015, Information technology — Metadata registries (MDR) — Part 6: Registration (Информационная технология. Системные реестры метаданных (MDR). Часть 6. Регистрация)
- [4] ISO/IEC 11578:1996, Information technology — Open Systems Interconnection — Remote Procedure Call (RPC) (Информационные технологии. Взаимодействие открытых систем. Вызов удаленных процедур)
- [5] ISO 13374 (all parts), Condition monitoring and diagnostics of machines — Data processing, communication and presentation (Мониторинг и диагностика состояния машин. Обработка, передача и представление данных (все части ISO 13374))
- [6] ISO 13584-511:2006, Industrial automation systems and integration — Parts library - Part 511: Mechanical systems and components for general use — Reference dictionary for fasteners (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Библиотека данных на детали. Часть 511. Механические системы и компоненты общего назначения. Справочный словарь по крепежу)
- [7] ISO/IEC 15459 (all parts), Information technology — Unique identification of transport units (Информационные технологии. Однозначная идентификация транспортируемых единиц (все части ISO/IEC 15459))
- [8] ISO 15745-2:2003, Industrial automation systems and integration — Open systems application integration framework — Part 2: Reference description for ISO 11898-based control systems (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная среда интегрирования открытых систем. Часть 2. Эталонное описание систем управления на основе ИСО 11898)
- [9] ISO 15745-3:2003, Industrial automation systems and integration — Open systems application integration framework — Part 3: Reference description for IEC 61158-based control systems (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Прикладная среда интегрирования открытых систем. Часть 3. Эталонное описание систем управления на основе МЭК 61158)
- [10] ISO/IEC 16100 (all parts), Industrial automation systems and integration. Manufacturing software capability profiling for interoperability (Системы промышленной автоматизации и интеграция. Профилирование возможностей программных средств организации производства для интероперабельности (все части ISO/IEC 16100))
- [11] ISO/TS 22745-30:2009, Industrial automation systems and integration — Open technical dictionaries and their application to master data — Part 30: Identification guide representation (Промышленные автоматизированные системы и интеграция. Открытые технические словари и их применение к основным данным. Часть 30. Представление идентифицирующего указателя)
- [12] ISO/TS 22745-40:2010, Industrial automation systems and integration — Open technical dictionaries and their application to master data — Part 40: Master data representation (Промышленные автоматизированные системы и интеграция. Открытые технические словари и их применение к основным данным. Часть 40. Представление основных данных)
- [13] IEC 61360 (all parts), Standard data element types with associated classification scheme for electric components (Стандартные типы элементов данных с соответствующей схемой классификации для электрических компонентов (все части IEC 61360))
- [14] IEC 61512 (all parts), Batch control (Управление периодическими (технологическими) процессами (все части IEC 61512))
- [15] IEC 61784 (all parts), Digital data communications for measurement and control (Цифровые передачи данных для измерения и управления (все части IEC 61784))
- [16] IEC 61987 (all parts), Industrial-process measurement and control — Data structures and elements in process equipment catalogues (Измерения и управление в производственных процессах. Структуры и элементы данных в каталогах производственного оборудования (все части IEC 61987))
- [17] IEC 62264-2:2013, Enterprise-control system integration — Part 2: Object and attributes for enterprise-control system integration (Интеграция системы управления предприятием. Часть 2. Объект и атрибуты для интеграции системы управления предприятием)
- [18] IEC 62683:2015, Low-voltage switchgear and controlgear — Product data and properties for information exchange (Устройства комплектные распределительные низковольтные. Данные по изделиям и их свойства для обмена информацией)

УДК 658.52.011.56:006.35

ОКС 25.040.40

Ключевые слова: системы промышленной автоматизации, интеграция, жизненный цикл систем, управление производством

Редактор *А.Е. Петросян*
Технический редактор *В.Ю. Фотиева*
Корректор *С.В. Смирнова*
Компьютерная верстка *Е.О. Асташина*

Сдано в набор 07.12.2016. Подписано в печать 11.01.2017. Формат 60×84¹/₈. Гарнитура Ариал.
Усл. печ. л. 5,12. Уч.-изд. л. 4,60. Тираж 28 экз. Зак. 49.
Подготовлено на основе электронной версии, предоставленной разработчиком стандарта

Издано и отпечатано во ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ», 123995 Москва, Гранатный пер., 4.
www.gostinfo.ru info@gostinfo.ru