

## **20. РАСЧЕТ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА И НОРМЫ ВОЗДУХООБМЕНА ВЫТЯЖНОЙ ВЕНТИЛЯЦИИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЙ ДЕТСКИХ ЯСЛЕЙ, ДЕТСКИХ САДОВ И ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ**

Утвержден Всесоюзной государственной санитарной инспекцией 2 октября 1948 г.

Приток воздуха в школьных помещениях, а также в помещениях детских садов и яслей осуществляется аэрацией через фрамуги с боковыми щитками, которые устраиваются в верхней части окон. Отношение площади сечения фрамуг к площади пола помещения должно быть не менее 1 : 40. В детских садах и яслях, кроме фрамуг, должны устраиваться приточные шкафы с радиаторами; такие же шкафы предусматриваются в химических лабораториях школ. В классных комнатах необходимы добавочные фрамуги в верхней части стены, смежной коридору с односторонней застройкой, и с окнами, снабженными фрамугами.

Вытяжная вентиляция должна быть с тепловым или механическим побуждением, для которого должны быть использованы дефлекторные насадки.

Наименование помещения	Внутренняя температура	Вентиляционный обмен (вытяжка)
<b>I. Общеобразовательные школы</b>		
Класс . . . . .	16—18°	1
Лаборатория . . . . .	16°	3 — химическая лаборатория и живой уголок; 1 — в прочих лабораториях
Рекреационный коридор . . . . .	16°	—
Актовый зал . . . . .	16°	1,5
Зал физической культуры . . . . .	15—16°	3
Душевая . . . . .	25°	1,5
Раздевальная при душевых . . . . .	22°	1,5
Общая раздевальная . . . . .	18°	2
Кабинет врача . . . . .	20°	1
Учительская . . . . .	18°	1
Буфет . . . . .	16°	1,5
Канцелярия . . . . .	18°	0,5
Библиотека . . . . .	18°	0,5
Мастерская . . . . .	16°	1
Туалетное помещение . . . . .	18°	5—уборная 1—умывальная
Кубовая . . . . .	16°	—
<b>II. Детские сады</b>		
Групповая комната . . . . .	18°	1
Спальная . . . . .	20°	1,5
Зал для игр . . . . .	18°	1
Душевая и ванная . . . . .	25°	1,5
Раздевальная при душевых и ваннах . . . . .	23°	1,5
Изолятор . . . . .	20°	1
Раздевальная . . . . .	18°	1
Туалетное помещенне . . . . .	20°	5—уборная 2—умывальная
Канцелярия . . . . .	18°	0,5
Комната врача . . . . .	20°	1
Комната для хранения спальных мешков . . . . .	18°	0,5
Кухня . . . . .	15—16°	3
Заготовочная мочная . . . . .	18°	2
<b>III. Детские ясли</b>		
Групповая комната . . . . .	20°	1
Спальная . . . . .	20°	1,5
Бокс, изолятор . . . . .	20°	1
Фильтр . . . . .	20°	1,5
Туалетное помещение . . . . .	20°	5—уборная 2—умывальная
Горшечная . . . . .	20°	1,5
Душевая и ванная . . . . .	25°	1,5
Раздевальная при душевых и ваннах . . . . .	25°	1,5
Раздевальная . . . . .	18°	1
Кабинет врача . . . . .	22°	1
Комната для кормления грудных детей . . . . .	20°	1
Бельевая . . . . .	16°	1
Постирочная . . . . .	18°	5